

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.760	9.713	14.042	0.7073	11.554	10.430	15.076	0.7595	0.5874
Rīga-3	10.760	9.713	14.042	0.7073	11.554	10.430	15.076	0.7595	0.5874
Ziemeļi	10.767	9.719	14.047	0.7077	11.562	10.436	15.081	0.7599	0.5877
Baldone	10.765	9.717	14.044	0.7076	11.559	10.434	15.078	0.7598	0.5876
Daugmale	10.765	9.717	14.044	0.7076	11.559	10.434	15.078	0.7598	0.5876
Jelgava-2	10.767	9.720	14.047	0.7077	11.562	10.437	15.081	0.7599	0.5877
Jelgava-1	10.766	9.719	14.047	0.7077	11.561	10.436	15.081	0.7599	0.5877
Nākotne	10.766	9.719	14.047	0.7077	11.561	10.436	15.081	0.7599	0.5877
Dobeles	10.767	9.720	14.047	0.7077	11.562	10.437	15.081	0.7599	0.5877
Kalneciems	10.761	9.714	14.042	0.7073	11.555	10.431	15.076	0.7595	0.5874
Sloka	10.761	9.714	14.042	0.7073	11.555	10.431	15.076	0.7595	0.5874
Dzirkstele	10.770	9.722	14.049	0.7078	11.565	10.439	15.083	0.7600	0.5878
Brocēni	10.770	9.722	14.049	0.7078	11.565	10.439	15.083	0.7600	0.5878
Saldus	10.770	9.722	14.049	0.7078	11.565	10.439	15.083	0.7600	0.5878
Lutriņi	10.770	9.722	14.049	0.7078	11.565	10.439	15.083	0.7600	0.5878
Zirņi	10.769	9.722	14.049	0.7078	11.564	10.439	15.083	0.7600	0.5878
Rudbārzi	10.770	9.722	14.050	0.7078	11.565	10.440	15.084	0.7600	0.5879
Tadaļi	10.771	9.722	14.051	0.7079	11.566	10.440	15.085	0.7601	0.5879
Liepāja	10.771	9.722	14.051	0.7079	11.566	10.440	15.085	0.7601	0.5879
Zaķumuiža	10.760	9.713	14.042	0.7073	11.554	10.430	15.076	0.7595	0.5874
Vangaži	10.760	9.713	14.042	0.7073	11.554	10.430	15.076	0.7595	0.5874
Krimulda	10.761	9.713	14.042	0.7073	11.555	10.430	15.076	0.7595	0.5874
Ezerciems	10.704	9.660	14.001	0.7040	11.494	10.373	15.031	0.7560	0.5848
Sigulda	10.704	9.660	14.001	0.7040	11.494	10.373	15.031	0.7560	0.5848
Līgatne	10.704	9.660	14.001	0.7040	11.494	10.373	15.031	0.7560	0.5848
Cēsis	10.704	9.660	14.001	0.7040	11.494	10.373	15.031	0.7560	0.5848
Palsmane	10.703	9.660	14.000	0.7040	11.493	10.373	15.030	0.7560	0.5848
Lode	10.718	9.673	14.011	0.7049	11.509	10.387	15.042	0.7569	0.5854
Valmiera-1	10.718	9.673	14.011	0.7049	11.509	10.387	15.042	0.7569	0.5854
Valmiera-2	10.718	9.673	14.011	0.7049	11.509	10.387	15.042	0.7569	0.5854
Ogre	10.765	9.717	14.044	0.7076	11.559	10.434	15.078	0.7598	0.5876
Kaibala	10.765	9.717	14.044	0.7076	11.559	10.434	15.078	0.7598	0.5876
Aizkraukle	10.765	9.717	14.044	0.7076	11.559	10.434	15.078	0.7598	0.5876
Koknese	10.761	9.713	14.041	0.7075	11.555	10.430	15.074	0.7597	0.5875
Vecbri	10.761	9.713	14.041	0.7075	11.555	10.430	15.074	0.7597	0.5875
Jēkabpils	10.761	9.713	14.041	0.7075	11.555	10.430	15.074	0.7597	0.5875
Līvāni	10.761	9.713	14.041	0.7075	11.555	10.430	15.074	0.7597	0.5875
Preiļi	10.761	9.713	14.041	0.7075	11.555	10.430	15.074	0.7597	0.5875
Rēzekne	10.769	9.722	14.050	0.7077	11.564	10.439	15.084	0.7599	0.5877
Daugavpils	10.769	9.722	14.050	0.7077	11.564	10.439	15.084	0.7599	0.5877
Tiešie pieslēgumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 °C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m ³		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.554		14.722		95.826		0.000		-
Izejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.952		14.575		98.872		0.221		-
Kiemēnai	-		-		-		-		-
Inčukalna PGK	11.534		15.061		94.741		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-