

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.727	9.682	14.015	0.7058	11.519	10.397	15.046	0.7579	0.5861
Rīga-3	10.727	9.682	14.015	0.7058	11.519	10.397	15.046	0.7579	0.5861
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.735	9.689	14.014	0.7066	11.527	10.404	15.045	0.7587	0.5868
Daugmale	10.734	9.689	14.019	0.7066	11.526	10.404	15.051	0.7588	0.5869
Jelgava-2	10.783	9.735	14.037	0.7117	11.579	10.453	15.070	0.7642	0.5911
Jelgava-1	10.779	9.730	14.037	0.7117	11.574	10.448	15.070	0.7642	0.5911
Nākotne	10.781	9.733	14.037	0.7117	11.577	10.451	15.070	0.7642	0.5911
Dobeles	10.777	9.728	14.037	0.7117	11.572	10.446	15.070	0.7642	0.5911
Kalnciems	10.746	9.700	14.029	0.7067	11.539	10.416	15.062	0.7589	0.5870
Sloka	10.746	9.699	14.029	0.7067	11.539	10.415	15.062	0.7589	0.5870
Dzirkstele	10.739	9.694	14.022	0.7066	11.532	10.409	15.054	0.7587	0.5868
Brocēni	10.740	9.695	14.022	0.7066	11.533	10.410	15.054	0.7587	0.5868
Saldus	10.739	9.694	14.022	0.7066	11.532	10.409	15.054	0.7587	0.5868
Lutriņi	10.739	9.694	14.022	0.7066	11.532	10.409	15.054	0.7587	0.5868
Zirņi	10.740	9.695	14.023	0.7066	11.533	10.410	15.055	0.7587	0.5868
Rudbārzi	10.802	9.752	14.056	0.7115	11.599	10.472	15.091	0.7640	0.5909
Tadaļi	10.745	9.698	14.029	0.7066	11.538	10.414	15.062	0.7587	0.5868
Liepāja	10.745	9.698	14.029	0.7066	11.538	10.414	15.062	0.7587	0.5868
Zaķumuiža	10.727	9.682	14.015	0.7058	11.519	10.397	15.046	0.7579	0.5861
Vangaži	10.727	9.682	14.015	0.7058	11.519	10.397	15.046	0.7579	0.5861
Krimulda	10.727	9.682	14.015	0.7058	11.519	10.397	15.046	0.7579	0.5861
Ezerciems	10.725	9.680	14.015	0.7054	11.516	10.394	15.046	0.7575	0.5859
Sigulda	10.725	9.680	14.015	0.7054	11.516	10.394	15.046	0.7575	0.5859
Līgatne	10.725	9.680	14.015	0.7054	11.516	10.394	15.046	0.7575	0.5859
Cēsis	10.725	9.680	14.015	0.7054	11.516	10.394	15.046	0.7575	0.5859
Palsmane	10.725	9.680	14.015	0.7054	11.516	10.394	15.046	0.7575	0.5858
Lode	10.728	9.683	14.017	0.7055	11.520	10.398	15.049	0.7576	0.5860
Valmiera-1	10.728	9.683	14.017	0.7055	11.520	10.398	15.049	0.7576	0.5860
Valmiera-2	10.728	9.683	14.017	0.7055	11.520	10.398	15.049	0.7576	0.5860
Ogre	10.735	9.689	14.014	0.7066	11.527	10.404	15.045	0.7587	0.5868
Kaibala	10.734	9.689	14.014	0.7066	11.526	10.404	15.045	0.7587	0.5868
Aizkraukle	10.736	9.690	14.014	0.7066	11.528	10.405	15.045	0.7587	0.5868
Koknese	10.746	9.699	14.028	0.7068	11.539	10.415	15.060	0.7590	0.5870
Vecbri	10.745	9.698	14.028	0.7068	11.538	10.414	15.060	0.7590	0.5870
Jēkabpils	10.745	9.698	14.028	0.7068	11.538	10.414	15.060	0.7590	0.5870
Līvāni	10.745	9.698	14.028	0.7068	11.538	10.414	15.060	0.7590	0.5870
Preiļi	10.745	9.698	14.028	0.7068	11.538	10.414	15.060	0.7590	0.5870
Rēzekne	10.739	9.694	14.027	0.7062	11.532	10.409	15.059	0.7583	0.5865
Daugavpils	10.739	9.694	14.027	0.7062	11.532	10.409	15.059	0.7583	0.5865
Tiešie pieslēgumi	10.725	9.680	-	-	11.516	10.394	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 °C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m ³		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.523		14.531		95.849		0.001		-
Izejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.916		14.498		98.630		0.254		-
Kiemēnai	11.769		15.197		-		-		-
Inčukalna PGK	11.507		15.038		94.901		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-