

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.886	9.830	14.111	0.7178	11.689	10.555	15.150	0.7708	0.5961
Rīga-3	10.866	9.812	14.111	0.7178	11.668	10.536	15.150	0.7708	0.5961
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.874	9.819	14.101	0.7174	11.677	10.544	15.139	0.7703	0.5957
Daugmale	10.866	9.812	14.082	0.7154	11.668	10.536	15.118	0.7682	0.5941
Jelgava-2	10.991	9.927	14.173	0.7243	11.802	10.660	15.216	0.7778	0.6016
Jelgava-1	10.991	9.927	14.173	0.7243	11.802	10.660	15.216	0.7778	0.6016
Nākotne	10.991	9.928	14.173	0.7243	11.802	10.661	15.216	0.7778	0.6016
Dobeļe	10.991	9.928	14.173	0.7243	11.802	10.661	15.216	0.7778	0.6016
Kalneciems	10.727	9.682	14.001	0.7070	11.519	10.397	15.031	0.7592	0.5872
Sloka	10.724	9.679	13.994	0.7068	11.515	10.393	15.024	0.7590	0.5871
Dzirkstele	10.745	9.698	14.029	0.7066	11.538	10.414	15.061	0.7588	0.5869
Brocēni	10.745	9.698	14.029	0.7066	11.538	10.414	15.061	0.7588	0.5869
Saldus	10.745	9.698	14.029	0.7066	11.538	10.414	15.061	0.7588	0.5869
Lutriņi	10.745	9.698	14.028	0.7066	11.538	10.414	15.060	0.7588	0.5869
Zirņi	10.745	9.698	14.028	0.7066	11.538	10.414	15.060	0.7588	0.5869
Rudbārzi	10.745	9.698	14.028	0.7066	11.538	10.414	15.060	0.7588	0.5869
Tadaļi	10.749	9.702	14.031	0.7067	11.542	10.418	15.064	0.7589	0.5870
Liepāja	10.749	9.702	14.031	0.7067	11.542	10.418	15.064	0.7589	0.5870
Zaķumuīža	10.888	9.832	14.111	0.7178	11.692	10.558	15.150	0.7708	0.5961
Vangaži	10.885	9.829	14.111	0.7178	11.688	10.554	15.150	0.7708	0.5961
Krimulda	10.886	9.830	14.111	0.7178	11.689	10.555	15.150	0.7708	0.5961
Ezerciems	10.712	9.668	14.006	0.7047	11.503	10.382	15.037	0.7567	0.5853
Sigulda	10.713	9.668	14.005	0.7047	11.504	10.382	15.036	0.7567	0.5852
Līgatne	10.712	9.668	14.005	0.7047	11.503	10.381	15.036	0.7567	0.5852
Cēsis	10.712	9.668	14.005	0.7047	11.503	10.382	15.036	0.7567	0.5852
Palsmane	10.730	9.684	14.013	0.7053	11.522	10.399	15.044	0.7574	0.5858
Lode	10.714	9.669	14.007	0.7047	11.505	10.383	15.038	0.7567	0.5853
Valmiera-1	10.714	9.670	14.007	0.7047	11.505	10.384	15.038	0.7567	0.5853
Valmiera-2	10.714	9.669	14.007	0.7047	11.505	10.383	15.038	0.7567	0.5853
Ogre	10.863	9.809	14.101	0.7174	11.665	10.533	15.139	0.7703	0.5957
Kaibala	10.872	9.817	14.101	0.7174	11.674	10.541	15.139	0.7703	0.5957
Aizkraukle	10.866	9.812	14.101	0.7174	11.668	10.536	15.139	0.7703	0.5957
Koknese	10.744	9.698	14.026	0.7067	11.537	10.414	15.058	0.7589	0.5870
Vecbēri	10.744	9.697	14.026	0.7067	11.537	10.413	15.058	0.7589	0.5870
Jēkabpils	10.744	9.697	14.026	0.7067	11.537	10.413	15.058	0.7589	0.5870
Līvāni	10.744	9.698	14.026	0.7067	11.537	10.414	15.058	0.7589	0.5870
Preiļi	10.744	9.697	14.026	0.7067	11.537	10.413	15.058	0.7589	0.5870
Rēzekne	10.747	9.700	14.031	0.7066	11.540	10.416	15.064	0.7588	0.5869
Daugavpils	10.747	9.700	14.031	0.7066	11.540	10.416	15.064	0.7588	0.5869
Tiešie pieslēgumi	10.709	9.665	-	-	11.499	10.378	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 °C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m ³		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.656		14.602		95.859		0.003		-
Izejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.938		14.564		98.866		0.244		-
Kiemēnai	11.790		15.204		-		-		-
Inčukalna PGK	11.540		15.061		94.652		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-