

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>	kWh/m <sup>3</sup>	kg/m <sup>3</sup>	-
Rīga-1	10.960	9.900	14.137	0.7241	11.769	10.631	15.177	0.7775	0.6013
Rīga-3	10.960	9.900	14.137	0.7241	11.769	10.631	15.177	0.7775	0.6013
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.960	9.899	14.136	0.7242	11.769	10.630	15.176	0.7776	0.6014
Daugmale	10.961	9.900	14.136	0.7242	11.770	10.631	15.176	0.7776	0.6014
Jelgava-2	10.962	9.901	14.137	0.7242	11.771	10.632	15.177	0.7776	0.6014
Jelgava-1	10.962	9.901	14.137	0.7242	11.771	10.632	15.177	0.7776	0.6014
Nākotne	10.962	9.901	14.137	0.7242	11.771	10.632	15.177	0.7776	0.6014
Dobeles	10.962	9.901	14.137	0.7242	11.771	10.632	15.177	0.7776	0.6014
Kalnciems	10.975	9.913	14.155	0.7241	11.785	10.645	15.197	0.7775	0.6014
Sloka	10.976	9.914	14.155	0.7241	11.786	10.646	15.197	0.7775	0.6014
Dzirkstele	10.947	9.887	14.147	0.7215	11.755	10.617	15.188	0.7748	0.5993
Brocēni	10.946	9.886	14.147	0.7215	11.754	10.616	15.188	0.7748	0.5993
Saldus	10.947	9.887	14.147	0.7215	11.755	10.617	15.188	0.7748	0.5993
Lutriņi	10.950	9.890	14.147	0.7215	11.758	10.620	15.188	0.7748	0.5993
Zirņi	10.952	9.891	14.150	0.7217	11.760	10.621	15.191	0.7750	0.5995
Rudbārzi	10.947	9.887	14.145	0.7213	11.755	10.617	15.186	0.7745	0.5990
Tadaži	10.744	9.697	14.028	0.7066	11.537	10.413	15.060	0.7587	0.5868
Liepāja	10.744	9.697	14.028	0.7066	11.537	10.413	15.060	0.7587	0.5868
Zaķumuīža	10.960	9.900	14.137	0.7241	11.769	10.631	15.177	0.7775	0.6013
Vangaži	10.960	9.900	14.137	0.7241	11.769	10.631	15.177	0.7775	0.6013
Krimulda	10.960	9.899	14.137	0.7241	11.769	10.630	15.177	0.7775	0.6013
Ezerciems	10.741	9.695	14.026	0.7066	11.534	10.411	15.058	0.7587	0.5868
Sigulda	10.741	9.695	14.026	0.7066	11.534	10.411	15.058	0.7587	0.5868
Līgatne	10.741	9.695	14.026	0.7066	11.534	10.411	15.058	0.7587	0.5868
Cēsis	10.742	9.695	14.026	0.7066	11.535	10.411	15.058	0.7587	0.5868
Palsmane	10.745	9.699	14.028	0.7067	11.538	10.415	15.060	0.7589	0.5870
Lode	10.741	9.695	14.026	0.7065	11.534	10.411	15.058	0.7586	0.5867
Valmiera-1	10.740	9.695	14.026	0.7065	11.533	10.410	15.058	0.7586	0.5867
Valmiera-2	10.741	9.695	14.026	0.7065	11.534	10.411	15.058	0.7586	0.5867
Ogre	10.960	9.900	14.136	0.7242	11.769	10.631	15.176	0.7776	0.6014
Kaibala	10.960	9.899	14.136	0.7242	11.769	10.630	15.176	0.7776	0.6014
Aizkraukle	10.960	9.899	14.136	0.7242	11.769	10.630	15.176	0.7776	0.6014
Koknese	10.741	9.695	14.024	0.7066	11.534	10.411	15.056	0.7588	0.5869
Vecbri	10.741	9.695	14.024	0.7067	11.534	10.411	15.056	0.7589	0.5869
Jēkabpils	10.741	9.695	14.024	0.7066	11.534	10.411	15.056	0.7588	0.5869
Līvāni	10.741	9.695	14.024	0.7066	11.534	10.411	15.056	0.7588	0.5869
Preiļi	10.741	9.695	14.024	0.7066	11.534	10.411	15.056	0.7588	0.5869
Rēzekne	10.749	9.702	14.032	0.7067	11.542	10.418	15.065	0.7589	0.5869
Daugavpils	10.749	9.702	14.032	0.7067	11.542	10.418	15.065	0.7589	0.5870
Tiešie pieslēgumi	10.740	9.695	-	-	11.533	10.410	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 °C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m <sup>3</sup>		kWh/m <sup>3</sup>		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.734		14.621		95.400		0.002		-
Izejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.934		14.550		98.817		0.263		-
Kiemēnai	11.770		15.179		-		-		-
Inčukalna PGK	11.524		15.053		94.779		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-