

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.810	9.761	14.039	0.7148	11.608	10.481	15.072	0.7676	0.5937
Rīga-3	10.821	9.771	14.039	0.7148	11.620	10.492	15.072	0.7676	0.5937
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.799	9.749	14.033	0.7135	11.596	10.469	15.066	0.7662	0.5926
Daugmale	10.796	9.748	14.032	0.7132	11.593	10.467	15.065	0.7658	0.5923
Jelgava-2	10.845	9.793	14.041	0.7186	11.645	10.516	15.074	0.7716	0.5968
Jelgava-1	10.845	9.793	14.041	0.7186	11.645	10.516	15.074	0.7716	0.5968
Nākotne	10.845	9.793	14.041	0.7186	11.645	10.516	15.074	0.7716	0.5968
Dobeles	10.845	9.793	14.041	0.7186	11.645	10.516	15.074	0.7716	0.5968
Kalnciems	10.594	9.558	13.973	0.6922	11.376	10.263	15.001	0.7433	0.5749
Sloka	10.588	9.551	13.972	0.6918	11.369	10.256	15.000	0.7429	0.5746
Dzirkstele	10.535	9.502	13.949	0.6871	11.313	10.203	14.976	0.7378	0.5707
Brocēni	10.535	9.503	13.949	0.6871	11.313	10.204	14.976	0.7378	0.5707
Saldus	10.535	9.503	13.949	0.6871	11.313	10.204	14.976	0.7378	0.5707
Lutriņi	10.535	9.503	13.949	0.6871	11.313	10.204	14.976	0.7378	0.5707
Zirņi	10.536	9.503	13.950	0.6871	11.314	10.204	14.977	0.7378	0.5707
Rudbārzi	10.535	9.503	13.949	0.6871	11.313	10.204	14.976	0.7378	0.5707
Tadaļi	10.543	9.508	13.957	0.6873	11.321	10.210	14.984	0.7380	0.5708
Liepāja	10.543	9.508	13.957	0.6873	11.321	10.210	14.984	0.7380	0.5708
Zaķumuiža	10.812	9.763	14.039	0.7148	11.610	10.483	15.072	0.7676	0.5937
Vangaži	10.811	9.762	14.039	0.7148	11.609	10.482	15.072	0.7676	0.5937
Krimulda	10.812	9.762	14.039	0.7148	11.610	10.482	15.072	0.7676	0.5937
Ezerciems	10.726	9.682	14.021	0.7049	11.518	10.396	15.053	0.7569	0.5854
Sigulda	10.727	9.682	14.022	0.7050	11.519	10.396	15.054	0.7570	0.5855
Līgatne	10.726	9.682	14.022	0.7050	11.518	10.396	15.054	0.7570	0.5855
Cēsis	10.727	9.682	14.022	0.7050	11.519	10.397	15.054	0.7570	0.5855
Palsmane	10.722	9.677	14.021	0.7044	11.513	10.391	15.053	0.7564	0.5850
Lode	10.726	9.682	14.022	0.7049	11.518	10.396	15.054	0.7569	0.5854
Valmiera-1	10.727	9.682	14.022	0.7049	11.519	10.397	15.054	0.7569	0.5854
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogre	10.795	9.747	14.033	0.7135	11.592	10.466	15.066	0.7662	0.5926
Kaibala	10.797	9.748	14.033	0.7135	11.594	10.467	15.066	0.7662	0.5926
Aizkraukle	10.793	9.744	14.033	0.7135	11.589	10.463	15.066	0.7662	0.5926
Koknese	10.541	9.507	13.952	0.6876	11.319	10.209	14.979	0.7383	0.5710
Vecbri	10.541	9.507	13.952	0.6875	11.319	10.209	14.979	0.7382	0.5710
Jēkabpils	10.541	9.507	13.952	0.6876	11.319	10.209	14.979	0.7383	0.5710
Līvāni	10.541	9.507	13.952	0.6876	11.319	10.209	14.979	0.7383	0.5710
Preiļi	10.541	9.507	13.952	0.6876	11.319	10.209	14.979	0.7383	0.5710
Rēzekne	10.606	9.569	13.979	0.6927	11.389	10.275	15.008	0.7438	0.5753
Daugavpils	10.603	9.566	13.979	0.6927	11.386	10.272	15.008	0.7438	0.5753
Tiešie pieslēgumi	10.724	9.679	-	-	11.515	10.393	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 °C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m ³		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.578		14.477		94.918		0.002		-
Izejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.874		14.428		98.269		0.249		-
Kiemēnai	11.643		15.068		-		-		-
Inčukalna PGK	11.537		15.062		94.712		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-