

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.710	9.666	14.002	0.7047	11.500	10.379	15.033	0.7567	0.5852
Rīga-3	10.710	9.666	14.002	0.7047	11.500	10.379	15.033	0.7567	0.5852
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.711	9.667	14.001	0.7048	11.501	10.380	15.032	0.7568	0.5853
Daugmale	10.711	9.667	14.001	0.7048	11.501	10.380	15.032	0.7568	0.5853
Jelgava-2	10.710	9.666	14.001	0.7047	11.500	10.379	15.032	0.7567	0.5852
Jelgava-1	10.710	9.666	14.001	0.7047	11.500	10.379	15.032	0.7567	0.5852
Nākotne	10.710	9.666	14.001	0.7047	11.500	10.379	15.032	0.7567	0.5852
Dobeļe	10.710	9.666	14.001	0.7047	11.500	10.379	15.032	0.7567	0.5852
Kalneciems	10.712	9.668	14.004	0.7048	11.503	10.382	15.035	0.7568	0.5854
Sloka	10.712	9.668	14.004	0.7048	11.503	10.382	15.035	0.7568	0.5854
Dzirkstele	10.771	9.723	14.009	0.7111	11.566	10.441	15.040	0.7636	0.5906
Brocēni	10.768	9.722	14.009	0.7111	11.563	10.439	15.040	0.7636	0.5906
Saldus	10.766	9.719	14.009	0.7111	11.560	10.436	15.040	0.7636	0.5906
Lutriņi	10.764	9.717	14.009	0.7111	11.558	10.434	15.040	0.7636	0.5906
Zirņi	10.764	9.717	14.011	0.7118	11.558	10.434	15.042	0.7643	0.5911
Rudbārzi	10.774	9.726	14.010	0.7111	11.569	10.444	15.041	0.7636	0.5906
Tadaiķi	10.607	9.569	13.977	0.6940	11.390	10.275	15.006	0.7452	0.5763
Liepāja	10.603	9.564	13.979	0.6946	11.385	10.270	15.008	0.7459	0.5769
Zaķumuīža	10.710	9.666	14.002	0.7047	11.500	10.379	15.033	0.7567	0.5852
Vangaži	10.710	9.666	14.002	0.7047	11.500	10.379	15.033	0.7567	0.5852
Krimulda	10.710	9.666	14.002	0.7047	11.500	10.379	15.033	0.7567	0.5852
Ezerciems	10.710	9.666	14.001	0.7047	11.500	10.379	15.032	0.7567	0.5853
Sigulda	10.710	9.666	14.001	0.7047	11.500	10.379	15.032	0.7567	0.5853
Līgatne	10.710	9.666	14.001	0.7047	11.500	10.379	15.032	0.7567	0.5853
Cēsis	10.710	9.666	14.001	0.7047	11.500	10.379	15.032	0.7567	0.5853
Palsmane	10.709	9.665	14.001	0.7047	11.499	10.378	15.032	0.7567	0.5853
Lode	10.710	9.666	14.002	0.7047	11.500	10.379	15.033	0.7567	0.5852
Valmiera-1	10.710	9.666	14.002	0.7047	11.500	10.379	15.033	0.7567	0.5852
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogre	10.711	9.667	14.001	0.7048	11.501	10.380	15.032	0.7568	0.5853
Kaibala	10.711	9.667	14.001	0.7048	11.501	10.380	15.032	0.7568	0.5853
Aizkraukle	10.711	9.667	14.001	0.7048	11.501	10.380	15.032	0.7568	0.5853
Koknese	10.843	9.791	14.040	0.7183	11.643	10.514	15.073	0.7713	0.5965
Vecbeļri	10.841	9.790	14.039	0.7181	11.641	10.512	15.072	0.7711	0.5964
Jēkabpils	10.843	9.791	14.042	0.7182	11.643	10.514	15.075	0.7712	0.5965
Līvāni	10.843	9.791	14.041	0.7182	11.643	10.514	15.074	0.7712	0.5965
Preiļi	10.841	9.790	14.041	0.7182	11.641	10.512	15.074	0.7712	0.5965
Rēzekne	10.538	9.505	13.952	0.6872	11.316	10.206	14.979	0.7379	0.5707
Daugavpils	10.538	9.505	13.952	0.6872	11.316	10.206	14.979	0.7379	0.5707
Tiešie pieslēgumi	10.708	9.665	-	-	11.498	10.378	-	-	-
	25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 OC (combustion / measurement)								
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m3		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.491		14.422		94.540		0.000		-
Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.824		14.311		97.839		0.304		-
Kiemenai	11.501		15.034		-		-		-
Inčukalna PGK	11.508		15.036		94.912		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-