

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.894	9.838	14.106	0.7190	11.698	10.564	15.144	0.7721	0.5971
Rīga-3	10.898	9.842	14.106	0.7190	11.702	10.568	15.144	0.7721	0.5971
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.894	9.838	14.099	0.7189	11.698	10.564	15.137	0.7720	0.5972
Daugmale	10.897	9.841	14.103	0.7190	11.701	10.567	15.141	0.7721	0.5972
Jelgava-2	10.909	9.852	14.116	0.7189	11.714	10.579	15.155	0.7720	0.5971
Jelgava-1	10.915	9.858	14.119	0.7191	11.721	10.585	15.158	0.7722	0.5972
Nākotne	10.915	9.858	14.117	0.7190	11.721	10.586	15.156	0.7721	0.5972
Dobeles	10.908	9.851	14.115	0.7189	11.713	10.578	15.154	0.7720	0.5971
Kalnciems	10.890	9.835	14.097	0.7189	11.694	10.561	15.135	0.7720	0.5971
Sloka	10.890	9.835	14.096	0.7189	11.694	10.561	15.134	0.7720	0.5971
Dzirkstele	10.696	9.653	13.991	0.7039	11.485	10.365	15.021	0.7558	0.5846
Brocēni	10.696	9.653	13.991	0.7039	11.485	10.365	15.021	0.7558	0.5846
Saldus	10.696	9.653	13.991	0.7039	11.485	10.365	15.021	0.7558	0.5846
Lutriņi	10.697	9.654	13.992	0.7039	11.486	10.366	15.022	0.7559	0.5846
Zirņi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rudbārzi	10.696	9.653	13.991	0.7039	11.485	10.365	15.021	0.7559	0.5846
Tadaļi	10.710	9.666	14.002	0.7047	11.500	10.379	15.033	0.7567	0.5852
Liepāja	10.710	9.666	14.002	0.7047	11.500	10.379	15.033	0.7567	0.5853
Zaķumuīža	10.897	9.841	14.106	0.7190	11.701	10.567	15.144	0.7721	0.5971
Vangaži	10.896	9.840	14.106	0.7190	11.700	10.566	15.144	0.7721	0.5971
Krimulda	10.896	9.840	14.104	0.7190	11.700	10.566	15.142	0.7721	0.5971
Ezerciems	10.773	9.725	14.035	0.7101	11.568	10.443	15.068	0.7625	0.5898
Sigulda	10.779	9.731	14.036	0.7104	11.574	10.449	15.069	0.7628	0.5900
Līgatne	10.781	9.733	14.037	0.7106	11.577	10.451	15.070	0.7630	0.5901
Cēsis	10.779	9.731	14.036	0.7105	11.574	10.449	15.069	0.7629	0.5901
Palsmane	10.779	9.731	14.036	0.7105	11.574	10.449	15.069	0.7629	0.5901
Lode	10.781	9.734	14.038	0.7106	11.577	10.452	15.071	0.7630	0.5901
Valmiera-1	10.782	9.734	14.038	0.7106	11.578	10.452	15.071	0.7630	0.5901
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogre	10.893	9.838	14.103	0.7191	11.697	10.564	15.141	0.7722	0.5972
Kaibala	10.895	9.839	14.101	0.7190	11.699	10.565	15.139	0.7721	0.5972
Aizkraukle	10.893	9.838	14.099	0.7191	11.697	10.564	15.137	0.7722	0.5972
Koknese	10.713	9.669	14.003	0.7050	11.504	10.383	15.034	0.7570	0.5855
Vecbri	10.713	9.668	14.003	0.7050	11.504	10.382	15.034	0.7570	0.5855
Jēkabpils	10.712	9.668	14.003	0.7050	11.503	10.382	15.034	0.7570	0.5855
Līvāni	10.713	9.669	14.003	0.7050	11.504	10.383	15.034	0.7570	0.5855
Preiļi	10.713	9.669	14.003	0.7050	11.504	10.383	15.034	0.7570	0.5855
Rēzekne	10.832	9.781	14.024	0.7186	11.631	10.503	15.056	0.7716	0.5968
Daugavpils	10.832	9.781	14.024	0.7187	11.631	10.503	15.056	0.7717	0.5968
Tiešie pieslēgumi	10.781	9.733	-	-	11.577	10.451	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 °C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m ³		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.666		14.355		94.170		0.002		-
Izejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.867		14.387		98.147		0.291		-
Kiemēnai	11.698		15.141		-		-		-
Inčukalna PGK	11.509		15.040		94.942		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-