



**Co-financed by the Connecting Europe
Facility of the European Union**

ATKLĀTS KONKURSS

“Par cauruļu, veidgabalu, noslēgarmatūras un materiālu piegādi”

NOLIKUMS

2 daļās

OPEN CONTEST

On Supply of Pipes, Fittings, Shut-off Valves and Materials

Regulations

2 parts

CPV kods: 44160000-9 - Cauruļvadi, cauruļvadu līnijas, caurules, apvalki, un saistīti izstrādājumi.

Iepirkuma identifikācijas numurs PRO-2020/276, CEF

Rīga 2020

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Mērķis

1.1. Atklāta konkursa (turpmāk – Konkurss) mērķis ir, nodrošinot konkurenci, atklātumu, publiskumu un akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Pasūtītājs) līdzekļu efektīvu izmantošanu, izvēlēties pretendentu, kurš veiks saimnieciski izdevīgu **cauruļu, veidgabalu, noslēgarmatūras un materiālu piegādi**, tajā skaitā:

1.1.1. **Konkursa 1. daļa:** caurules un veidgabali, saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju Nr.1;

1.1.2. **Konkursa 2. daļa:** noslēgarmatūra un materiāli, saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju Nr.2 (turpmāk – Prece).

1.2. Projekts tiks līdzfinansēts Līguma Nr. INEA/CEF/ENER/M2019/14945596 ietvaros, projekta Nr. 8.2.1-0001-LVLT-W-M-19, projekta nosaukums “Latvijas – Lietuvas satarsavienojuma uzlabošana”.

2. Konkursa rīkotājs, nolikuma un papildus informācijas saņemšana

2.1. Konkursa rīkotājs ir akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas Nr.40203041605, Stigu iela 14, Rīga, LV-1021.

2.2. Konkursa nolikumu (turpmāk – Nolikums) ieinteresētais piegādātājs (turpmāk – Pretendents) var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv sadaļas “Piedāvājumi/Iepirkumi”.

2.3. Papildu informāciju attiecībā uz Konkursa tehniskajiem jautājumiem Pretendenti var saņemt, sazinoties ar akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Tehniskās attīstības un investīciju departamenta Projektu vadības biroja projektu vadītāju Arti Ārgali, mobilais tālrunis 29234565, e-pasts: artis.argalis@conexus.lv, jautājumos par Konkursa procedūru un Nolikumā iekļautajām prasībām Pretendenti var sazināties ar Iepirkumu daļas vadošo iepirkumu speciālistu Imantu Vulānu, mobilais tālrunis 29358268, e-pasts: imants.vulans@conexus.lv.

2.4. Pretendenti jautājumus var uzdot, nosūtot tos elektroniski 2.3.punktā norādītajām kontaktpersonām, bet ne vēlāk kā 4 (četras) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pasūtītājs uz iesniegtajiem skaidrojumu pieprasījumiem atbildēs elektroniski 3 (trīs) darba dienu laikā.

3. Konkursa veids

Konkurss tiek organizēts kā atklāts konkurss, Pasūtītājam publiski uzaicinot Pretendentus iesniegt piedāvājumus (turpmāk – Piedāvājums). Piedalīšanās Konkursā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme ar vienādiem noteikumiem visiem Pretendentiem.

4. Norādījumi Pretendentiem

4.1. Konkursā var piedalīties fiziska vai juridiska persona, kas var nodrošināt Nolikumā noteikto Preču piegādi atbilstoši iepirkuma priekšmetam, kam ir Nolikuma prasībām atbilstoša pieredze un kas atbilst pārējām iepirkuma procedūras dokumentācijā noteiktajām prasībām.

4.2. Pretendentam Piedāvājums jānoformē atbilstoši Nolikuma prasībām. Piedāvājums jāiesniedz par Preču piegādi pilnā apjomā par vienu vai abām daļām, atbilstoši Nolikuma noteikumiem, tai skaitā saskaņā ar Nolikuma 1. pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju Nr.1 un Nolikuma 2.pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju Nr.2 (turpmāk abi pielikumi saukti – Tehniskā specifikācija).

4.3. Pretendentam ir rūpīgi jāiepazīstas ar Nolikumu, jāievēro visas Nolikumā un tā pielikumos minētās prasības un noteikumi un jāuzņemas atbildība par Piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.

4.4. Piedāvājuma iesniegšana nozīmē Pretendenta skaidru un galīgu Pretendenta nodomu piedalīties Konkursā un Nolikumā ietvertu nosacījumu un noteikumu akceptēšanu, apliecinot izpratni par Nolikumā iekļautajām prasībām. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kurš to iesniedzis. Vēlāk atklātie Piedāvājuma trūkumi vai neatbilstības Nolikuma prasībām nedod Pretendentam pamatu Piedāvājuma cenas palielināšanai vai Preces piegādes izpildes termiņa pagarināšanai.

4.5. Pretendents pilnībā sedz visus izdevumus, kas tam radušies saistībā ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par šīm izmaksām, neatkarīgi no Konkursa rezultāta.

4.6. Pretendentam ir tiesības Preces piegādei slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju ar noteikumu, ka pilnu atbildību par paredzamā līguma izpildi uzņemas Pretendents. Ja Pretendents ir paredzējis slēgt līgumu ar apakšuzņēmēju, tam jābūt skaidri norādītam Piedāvājumā. Šādā gadījumā Pretendentam par apakšuzņēmējiem ir jāiesniedz Nolikuma 7.punktā norādītie dokumenti.

4.7. Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaņa paredzamā līguma izpildes laikā pieļaujama tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu.

4.8. Pretendentam nav atļauts iesniegt Piedāvājuma variantus.

4.9. Pasūtītājs izslēdz no turpmākas dalības Konkursā Pretendentu, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

4.9.1. Pretendents neatbilst jebkurai no Nolikuma 6.punktā minētajām atlases prasībām vai Pretendents nav iesniedzis visus Nolikuma 7.punktā minētos dokumentus;

4.9.2. Pretendents Piedāvājumam nav pievienojis aizpildītu un parakstītu Piedāvājuma vēstuli (turpmāk – Piedāvājuma vēstule) (paraugs Nolikuma 3. un 4.pielikumā);

4.9.3. Pretendents savā Piedāvājumā ir sniedzis nepatiesu vai maldinošu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju,

4.9.4. Pretendents nav sniedzis skaidrojumus vai nav ieradies uz skaidrojošo sanāksmi saskaņā ar Nolikuma 18. un 19.punktu, vai arī nav sniedzis citu Pasūtītāja pieprasīto informāciju.

4.10. Jebkurš Pretendenta Piedāvājumā iekļautais noteikums vai nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu, var būt par iemeslu Piedāvājuma noraidīšanai. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt jebkuru Piedāvājumu, kurš neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.

II. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU

5. Konkursa priekšmets, tā kvantitatīvais un kvalitatīvais raksturojums

5.1. Konkursa un paredzamā līguma priekšmets ir sadalīts divās daļās:

5.1.1. 1.daļa – **cauruļu un veidgabalu piegāde**, kas jāveic saskaņā ar noslēgto līgumu, konkursa tehniskajām prasībām (Nolikuma 1. pielikums), pretendenta piedāvājumu, kā arī ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

5.1.2. 2.daļa - **noslēgarmatūras un materiālu piegāde**, kas jāveic saskaņā ar noslēgto līgumu, konkursa tehniskajām prasībām (Nolikuma 2. pielikums), pretendenta piedāvājumu, kā arī ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības;

5.2. Preču piegādes vieta: akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Gāzes pārvades cauruļu noliktava GRS “Rīga-1”, Saurieši, Stopiņu novads, Latvija.

5.3. Preču piegādes noteikumi: DDP (Incoterms 2020).

5.4. Preču piegādes termiņš abām daļām: ne vēlāk kā līdz **2021. gada 4. jūnijam**.

5.5. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai abām iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi.

III. PRETENDENTA ATLASĒS NOTEIKUMI

6. Pretendentam ir tiesības piedalīties Konkursā, ja attiecībā uz to pastāv šādi apstākļi:

6.1. Pretendents ir reģistrēts kā komercsabiedrība Latvijas Republikas komercreģistrā vai savas mītnes zemes Uzņēmumu reģistrā vai tam pielīdzinātā reģistrā, vai Pretendents fiziska persona ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā vai savas mītnes zemes attiecīgā tam pielīdzinātā institūcijā.

6.2. Pretendentam pēdējo trīs gadu (2017., 2018., 2019.gada, vērtēts tiks arī 2020.gads) laikā ir vismaz divu darījumu pieredze Nolikuma tehniskajām prasībām atbilstošu un pretendenta piedāvātās līgumcenas ziņā līdzvērtīgu Preču piegādē vai pārdošanā.

6.3. Pretendentam Latvijā vai savā mītnes zemē nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro*.

6.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, pretendents nav iesaistīts tiesvedībā, kas apdraud Pretendenta maksātspēju, kā arī nav konstatējams, ka līdz paredzamajam līguma izpildes beigu termiņam Pretendents var tikt likvidēts.

6.5. Pretendents ir iesniedzis visus Nolikuma 7.punktā minētos dokumentus un tie dod Pasūtītājam skaidru un patiesu priekšstatu par Pretendenta spēju izpildīt paredzamo līgumu visā tā darbības termiņā.

7. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam jāpievieno šādi dokumenti, kas apliecina tā tiesības piedalīties Konkursā un tā pietiekamu kvalifikāciju, kā arī sniedz vispārēju informāciju par Pretendentu (izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas Republikas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus – ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku termiņu):

7.1. Attiecīgās daļas piedāvājuma vēstule, kas aizpildīta un noformēta atbilstoši Nolikuma 3. un 4. pielikumā pievienotajiem paraugiem;

7.2. izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes (ja Pretendents ir Latvijas Republikas rezidents) par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro* (ne vecāka par vienu mēnesi no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa) vai izziņa (ja Pretendents nav Latvijas Republikas rezidents) no Pretendenta mītnes zemes kompetentas valsts nodokļu iestādes par to, ka Pretendentam nav nodokļu (nodevu) un sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 *euro* (ne vecāka par sešiem mēnešiem no piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa);

7.3. izraksts (izdruka) no Pretendenta mītnes zemes Uzņēmumu reģistra vai tam pielīdzinātā reģistra atbilstoši tās valsts noteikumiem, kurā Pretendents izveidots, ar informāciju par komersanta izpildinstitūcijas pārstāvības tiesībām, prokūru, reģistrācijas vietu, datumu un reģistrācijas numuru (ja Pretendents ir juridiska persona), vai izrakstu (izdruku vai apliecinātu kopiju), kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts kā saimnieciskās darbības veicējs (ja Pretendents ir fiziska persona). Ja Pretendents ir Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, šo izrakstu (izdruku) var neiesniegt;

7.4. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai pretendenta mītnes zemes Uzņēmuma reģistra vai tiem pielīdzinātiem reģistra izziņa par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

7.5. informācija par līdzīgas Preces piegādi vai pārdošanu, ko Pretendents veicis pēdējo trīs gadu (2017., 2018., 2019.gads, tiks ņemts vērā arī 2020.gads) laikā, norādot pasūtījuma izpildes gadu, Pretendenta izgatavotās, pārdotās vai piegādātās preces un to apjomus *euro*, kā arī pasūtītāju nosaukumu (paraugs Nolikuma 5.pielikumā);

7.6. Preces tehniskā dokumentācija saskaņā ar Konkursa attiecīgās daļas Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;

7.7. Apliecinājums, ka attiecībā uz viņu kā komersantu, viņa valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēt tiesīgajām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt viņus darbībās kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē šī konkursa līguma izpildi.

IV. PIEDĀVĀJUMU NODROŠINĀJUMS, PIEDĀVĀJUMU SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA, PIEDĀVĀJUMA CENA

8. Piedāvājuma sagatavošana un noformēšana

8.1. Pretendents piedāvājumu iesniedz noformētu vienā no šādiem veidiem:

8.1.1. papīra formātā vienā oriģinālā eksemplārā un papildus piedāvājuma kopija elektroniskā formātā (PDF formātā (ar meklēšanas iespēju)), kas saglabāta elektroniskajā datu nesējā (CD, DVD vai USB zibatmiņa);

8.1.2. elektroniskā formātā (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .odf vai .pdf), ievērojot normatīvos aktus par elektronisko dokumentu noformēšanu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un kas ievietots elektroniskajā datu nesējā (CD, DVD vai USB zibatmiņa).

8.2. Iesniedzot dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu elektroniskā formātā, dokumentu elektroniskās kopijas pievieno atsevišķā datnē (.pdf, .jpg, .tiff vai .png), apliecinājuma parakstu noformējot vienā no šādiem veidiem:

8.2.1. atsevišķā datnē, ko kopā ar kopiju paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu kā vienu datni;

8.2.2. ja dokumenta elektroniskās kopijas ir .pdf formātā, pievienojot drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

8.3. Visiem Piedāvājuma dokumentiem, tai skaitā, sertifikātiem un tehniskai dokumentācijai ir jābūt latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem Piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 "Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā".

8.4. Ja Piedāvājums sagatavots papīra formātā, tad Piedāvājuma vēstule, jāparaksta personai, kurai ir pārstāvības tiesības vai kura ir pilnvarota to darīt pretendenta vārdā. Personas, kura parakstījusi Piedāvājumu, pilnam vārdam, uzvārdam un amatam jābūt norādītam zem paraksta. Ja piedāvājums sagatavots elektroniskā formātā, Piedāvājumā ietvertie dokumenti jāparaksta kopā kā viena datne, ietverot atsevišķu datni, kurā norādītas pievienotās datnes (datnes nosaukums un īss saturs).

- 8.5. Ja pirms Piedāvājuma iesniegšanas Piedāvājuma dokumentos ir veikta kļūdu labošana vai izdarītas izmaiņas vai papildinājumi, tad tas ir jānorāda attiecīgā Piedāvājuma dokumenta beigās un jāapliecina ar tās personas parakstu, kas paraksta Piedāvājumu un tam pievienotos dokumentus.
- 8.6. Ja pretendents ir ārvalstīs reģistrēts komersants, tad tā Piedāvājuma vēstulē ir jānorāda, vai:
- 8.6.1. tas ir/nav uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē,
- 8.6.2. tas ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – Nodokļu konvencija).
- 8.7. Piedāvājuma vēstulē jānorāda Pretendenta kontaktpersona, kuru Pretendents ir pilnvarojis risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus Konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruna numurs, e-pasts.
- 8.8. Piedāvājumam papīra formātā (t.sk. visu tā pielikumu) lapām jābūt numurētām, caursūtām, norādot caursūto lapu skaitu. Piedāvājuma un tā pielikumu lapām jānodrošina kopēja numerācija.
- 8.9. Piedāvājumā, lai izvairītos no jebkādam šaubām un pārpratumiem, vārdiem un skaitļiem jābūt skaidri salasāmiem, bez iestarpinājumiem un dzēsumiem. Pretrunu gadījumā starp vārdiem un skaitļiem, par noteicošo tiek uzskatīts vārdiskais formulējums.
- 8.10. Piedāvājumam jābūt ievietotam aploksnē, aploksnei jābūt slēgtai un uz tās jābūt šādam uzrakstam:

**Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”
Stīgu iela 14, Rīga, LV-1021
Piedāvājums atklātam konkursam
“Par cauruļu, veidgabalu, noslēgarmatūras un materiālu piegādi” ____daļai
Neatvērt pirms 2020. gada 27. oktobra plkst. 15.00
Atvērt tikai Iepirkuma komisijas klātbūtnē!**

- 8.11. Uz aploksnē jābūt norādītam Pretendenta nosaukumam un adresei.
- 8.12. Ja Piedāvājumu iesniedz:
- 8.12.1. papīra formā, to ievieto slēgtā aploksnē atbilstoši 8.1.1. punkta nosacījumiem. Piedāvājuma oriģināls attiecīgi apzīmēts - “Oriģināls”;
- 8.12.2. Ja Piedāvājumu iesniedz elektroniskā formā, to ievieto slēgtā aploksnē atbilstoši 8.1.2. punkta nosacījumiem.
- 8.13. Pretrunu gadījumā starp Piedāvājuma oriģinālu un elektronisko kopiju, par noteicošo tiks uzskatīts Piedāvājuma oriģināls.
- 8.14. Pasūtītājs neatbild par tāda Piedāvājuma priekšlaicīgu atvēršanu, kurš nav noformēts atbilstoši iepriekš norādītajām prasībām. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums šādu Piedāvājumu noraidīt.
- 8.15. Piedāvājumam jābūt spēkā 90 dienas no Piedāvājuma atvēršanas dienas.
- 9. Piedāvājuma cena**
- 9.1. Piedāvājuma cena jānorāda *euro* (EUR).
- 9.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visi nodokļi un nodevas, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas Piedāvājumā ir jānorāda atsevišķi.

9.3. Piedāvājuma cena tiek norādīta Piedāvājuma vēstulē, aizpildot tajā paredzētās pozīcijas.

9.4. Iepirkuma komisija vērtē Piedāvājuma cenu bez PVN.

V. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

10. Piedāvājumu iesniegšanas vieta un termiņš

10.1. Pretendentam Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz akciju sabiedrībai "Conexus Baltic Grid", Stigu ielā 14, Rīga, LV-1021, 2.stāvā lietvedei līdz 2020. gada 27. oktobra plkst. 15.00 (pēc Latvijas laika).

10.2. Piedāvājumu var nogādāt ar kurjeru vai iesniegt personīgi, vai nosūtīt pa pastu ar noteikumu, ka Piedāvājums tiks saņemts Nolikuma 11.1.punktā norādītajā Piedāvājumu iesniegšanas vietā un laikā.

10.3. Risku par Piedāvājuma piegādāšanu uzņemas Pretendents.

10.4. Piedāvājumi, kuri tiks saņemti pēc Nolikuma 11.1.punktā noteiktā termiņa, tiks nosūtīti atpakaļ neatvērti neatkarīgi no kavēšanās iemesla.

10.5. Piedāvājumu dokumentus, ieskaitot Piedāvājuma izmaiņas un/vai atsaukumus, atver Iepirkuma komisija 2020. gada 27. oktobrī plkst. 15.00 (pēc Latvijas laika), akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" telpās Stigu ielā 14, Rīgā, 1.stāva apspriežu zālē.

10.6. Iepirkuma komisija atver tikai tos Piedāvājumus, kurus Pasūtītājs būs saņēmis Nolikumā noteiktajā termiņā. Ar nokavējumu iesniegtais Piedāvājums un Piedāvājums, kura atsaukums ir akceptēts, bez atvēršanas tiek nosūtīts atpakaļ pa pastu uz adresi, kas norādīta uz aplokšnes.

10.7. Aplokšnes ar uzrakstu "Piedāvājuma atsaukums" tiek atvērtas pirmās, bet aplokšnes ar Piedāvājumiem, uz kuriem attiecas šie atsaukumi, netiek atvērtas.

10.8. Aplokšnes ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” tiek atvērtas secīgi ar attiecīgā Pretendenta Piedāvājuma dokumenta aplokšnes atvēršanu.

10.9. Pretendenta nosaukums, Piedāvājuma atsaukums (ja tāds saņemts), Piedāvājuma izmaiņas (ja tādas saņemtas), Piedāvājuma cena un cita informācija, pēc Iepirkuma komisijas ieskatiem, Piedāvājumu atvēršanas procedūras laikā tiek norādīta Iepirkuma komisijas noformētā Piedāvājumu atvēršanas sēdes protokolā.

10.10. Pretendenta pārstāvji drīkst piedalīties Piedāvājuma atvēršanā. Piedāvājumu atvēršanā klātesošie Pretendentu pārstāvji uzrāda personu apliecinošu dokumentu, dokumentu par Pretendenta pārstāvības tiesībām, prokūru vai attiecīgu pilnvarojumu, paziņo pārstāvamā Pretendenta nosaukumu, adresi un savu amatu un kontakttālruni.

10.11. Atverot Piedāvājumus, Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs vai cits Iepirkuma komisijas loceklis nolasa katra Piedāvājuma datus (Piedāvājuma cena bez PVN, samaksas noteikumi, garantijas laiks), kas tiek ierakstīti Iepirkuma komisijas protokolā.

10.12. Pretendentu pārstāvji Piedāvājumu vērtēšanā nepiedalās.

10.13. Pretendents pirms Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs veikt izmaiņas Piedāvājumā vai atsaukt Piedāvājumu, par to rakstiskā formā paziņojot Pasūtītājam.

10.14. Piedāvājuma izmaiņas un atsaukums jāsaģatavo, jānoformē un jāiesniedz tādā pašā kārtībā kā Piedāvājums, papildus attiecīgi nomarkējot ar uzrakstu „Piedāvājuma izmaiņas” vai "Piedāvājuma atsaukums".

10.15. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta turpmāku dalību Konkursā.

VI. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI, PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA UN UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA

11. Par Konkursa uzvarētāju katrā daļā tiek atzīts Pretendents, kurš iesniedzis Nolikuma prasībām pilnībā atbilstošu Piedāvājumu ar viszemāko kopējo pakalpojuma cenu.
12. Iepirkuma komisija pārbauda, vai Piedāvājumā nav aritmētiskas kļūdas, un to izlabos, ja tāda tiek konstatēta. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendenta. Pamatoti labotā Piedāvājuma cena tiek uzskatīta par saistošu pretendenta. Ja pretendents nepiekrīt Iepirkuma komisijas pamatoti veiktajam kļūdu labojumam, tā Piedāvājums tiek noraidīts.
13. Piedāvājuma cena tiek koriģēta, pieskaitot vai atņemot summas saistībā ar aritmētisko kļūdu labojumiem tādā veidā, lai Piedāvājumu izvērtēšanā tiek salīdzinātas Piedāvājumu cenas, kurās iekļauts pilns Darbu apjoms.
14. Iepirkuma komisija par Konkursa uzvarētāju atzīs Pretendentu, kura Piedāvājums būs saimnieciski visizdevīgākais, t.i., piedāvājums ar viszemāko cenu.
15. Pretendentam jānodrošina preču garantijas termiņu - ne mazāk kā 2 gadi. Ja preces garantijas laiks tiks norādīts mazāks, nekā 2 gadi, Pretendenta piedāvājums tiks noraidīts.
16. Samaksas noteikumi - **avanss nedrīkst pārsniegt 20% apmēru. Piedāvājums, kas paredz avansu lielāku par 20%, tiks noraidīts kā Nolikuma prasībām neatbilstošs.**
17. Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no Pretendenta rakstisku skaidrojumu par viņa iesniegto Piedāvājumu. Atbildes uz jautājumiem pretendenta jānosūta Pasūtītājam pa elektronisko pastu pieprasījumā norādītajā termiņā.
18. Iepirkuma komisija ir tiesīga uzaicināt Pretendentu uz skaidrojošo sanākumi Piedāvājuma detaļu precizēšanai.
19. Iepirkuma komisija noraida tādu Piedāvājumu, kurš paredz tādu Preču piegādi, kas neatbilst Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām vai kurš neatbilst Nolikuma prasībām, vai kura iesniedzēju Iepirkuma komisija atzīst par neatbilstošu vai nepietiekoši kvalificētu Preču piegādei.
20. Iepirkuma komisija katrā Konkursa daļā par uzvarētāju var atzīt vienu Pretendentu.
21. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt Konkursu jebkurā laikā pirms noslēgts līgums ar Konkursa uzvarētāju, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentiem.
22. Pasūtītājam nav pienākuma iegādāties visu Tehniskajā specifikācijā norādīto Preču apjomu.
23. Ja neviens no iesniegtajiem Piedāvājumiem neatbilst Nolikuma noteikumiem, Pasūtītājs pieņem lēmumu izbeigt Konkursu.
24. Ja Konkursa katrā daļā iesniegts tikai viens Piedāvājums, Iepirkuma komisija lemj, vai tas ir atbilstošs un saimnieciski izdevīgs un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo Pretendentu.
25. Iepirkuma komisija informē visus Pretendentus par Konkursa rezultātu.
26. Piedāvājumu saturs un informācija par izvērtēšanas gaitu ir aizsargājama informācija, un izvērtēšanas gaitā tiek ievērots konfidencialitātes princips. Piedāvājumu vērtēšanā drīkst piedalīties tikai Iepirkuma komisija un tās pieaicinātie speciālisti un eksperti.
27. Pasūtītājs attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudīs, vai attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz minēto Pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas tiks izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.

VII. LĪGUMA PĀRRUNAS UN NOSLĒGŠANA

28. Pasūtītājs uzaicinās Pretendentus, kuri tiks atzīti par Konkursa uzvarētāju katrā iepirkuma daļā uz līguma pārrunām. Nesekmīgu līguma pārrunu gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz līguma pārrunām Pretendentu ar nākamo augstāko novērtējumu.

29. Konkursa uzvarētāja iesniegtais Piedāvājums ir pamats līguma par Preču piegādi (turpmāk – Līgums) noslēgšanai.

30. Ja Piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, kurš turklāt ir atzīts par Konkursa uzvarētāju un ir zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās reģistrēts komersants, vai ārvalstīs reģistrēts komersants, kas uzskatāms par ar Pasūtītāju saistītu uzņēmumu likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt informāciju par transferta cenas pamatojumu un darījuma (cenas) atbilstības tirgus cenai (vērtībai) pamatojumu.

31. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kuram veidojas pastāvīgā pārstāvniecība Nodokļu konvencijas vai likuma "Par nodokļiem un nodevām" izpratnē, pirms līguma noslēgšanas Konkursa uzvarētājam ir pienākums iesniegt visus Pasūtītāja pieprasītos nepieciešamos apliecinājumus saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību.

32. Ja par Konkursa uzvarētāju ir atzīts ārvalstīs reģistrēts komersants, kurš nav Eiropas Savienības dalībvalsts rezidents, un piedāvājumā ir paredzēts kā apakšuzņēmēju piesaistīt Eiropas Savienības dalībvalsts rezidentu, tad līgumā tiks iekļauts noteikums, ka par šī apakšuzņēmēja sniegtajiem pakalpojumiem vai nosūtīto precī rēķinu apakšuzņēmējs izraksta Pasūtītājam.

33. Noslēdzot Līgumu ar Konkursa uzvarētāju (turpmāk šajā punktā – Izpildītājs), tajā obligāti tiks iekļauti šādi noteikumi:

34.1. Izpildītājam ir pienākums piegādāt Preci, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus;

34.2. Izpildītājam ir pienākums par Preces piegādes nokavēto dienu maksāt līgumsodu 0,5% apmērā no nepiegādātās Preces vērtības līdz pilnīgai saistību izpildei, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas. Līgumsoda piemērošana un samaksa neatbrīvo Izpildītāju no līguma saistību izpildes. Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam aprēķināto līgumsodu ieturēt no tam maksājamās līguma summas par Preces piegādi par attiecīgo summu samazinot Izpildītājam maksājamo summu;

34.3. Pasūtītājs Preces piegādei nepieciešamo avansu samaksā ne vairāk kā 20% no Preces cenas, ja Izpildītājs līdz avansa samaksas brīdim ir iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu avansa nodrošinājumu avansa apmērā (ar PVN) – Pasūtītājam pieņemamas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju vai galvojumu. Avansa nodrošinājumam jābūt euro. Avansa nodrošinājumam ir jābūt spēkā no tā izdošanas datuma līdz datumam, kurš ir vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līgumā noteiktā Preces piegādes termiņa;

34.4. Apstākļi, kas dod pamatu prasīt palielināt līgumcenu vai pagarināt preces piegādes termiņu, paredzot procesuālo kārtību līgumcenas vai darbu izpildes termiņa izmaiņām un noteikumus, ka procesuālās kārtības neievērošanas gadījumā Izpildītājs zaudē tiesības palielināt līguma summu vai pagarināt preces piegādes termiņu, savukārt Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu;

34.5. Samaksu par Preču piegādi Pasūtītājs veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preču un Tehniskajā specifikācijā norādīto dokumentu saņemšanas, un pavadzīmes parakstīšanas dienas;

34.6. Preces piegādes termiņš: līdz 2021. gada 4. jūnijam.

34.7. Papildu noteikumi:

34.7.1. Ar līgumu netiek dibinātas saistības starp Izpildītāju, ieskaitot apakšuzņēmēju, un Inovāciju un tīklu izpildaģentūru (turpmāk - INEA). Nosacījumi, kas piemērojami Izpildītājam saskaņā ar turpmākajiem punktiem, attiecas arī uz tā apakšuzņēmējiem.

34.7.2. Izpildītājs nodrošina, ka INEA un Eiropas Komisija vai jebkura cita šo institūciju pilnvarota ārēja struktūra var veikt tehniskas un finanšu pārbaudes un revīzijas saistībā ar līgumu. Šādas pārbaudes vai auditus var tikt uzsāktas līguma izpildes laikā, kā arī piecu gadu laikā, sākot no dienas, kad Izpildītājam ir samaksāta kopējā līguma summa.

34.7.3. Pārbaudes vai audita procedūru uzskata par sāktu dienā, kad saņemta Eiropas Komisijas vai INEA vēstule, kurā paziņo par to.

34.7.4. Izpildītājam ir pienākums glabāt visus dokumentu oriģinālus, jo īpaši dokumentus, kas attiecas uz grāmatvedību un nodokļiem. Dokumenti jāuzglabā piecus gadus, sākot no kopējās līguma summas samaksas dienas. Dokumentu glabāšanas laiks ir garāks, ja tiek veikts audits, notiek tiesvedība vai ir prasības saistībā ar maksājuma izpildi, ieskaitot pārkāpumus, krāpšanu vai saistību pārkāpumus. Šādos gadījumos Izpildītājs glabā dokumentus, līdz tiek pabeigtas šīs darbības.

34.7.5. Pārbaudes vai audita ietvaros Izpildītājam ir pienākums sniegt visu informāciju, ko pieprasa Pasūtītājs, Eiropas Komisija vai INEA, vai jebkura cita institūcija, kuru tā iecēlusi. Attiecīgā gadījumā Pasūtītājs, Eiropas Komisija vai INEA var pieprasīt, lai Izpildītājs tieši sniedz šo informāciju.

34.7.6. Izpildītājam ir jāļauj Eiropas Komisijai vai INEA darbiniekiem un ārējiem darbiniekiem, kurus pilnvarojusi Eiropas Komisija vai INEA, piekļūt vietām un telpām, kur tiek veikta vai tika veikts darbs saistībā ar līgumu, kā arī visai nepieciešamajai informācijai. Izpildītājs nodrošina, ka informācija ir viegli pieejama apmeklējuma laikā, un vajadzīgā informācija tiek nodota atbilstošā formā.

34.7.7. Balstoties uz galīgo revīzijas atzinumu, ja tiek konstatēta prettiesiska rīcība, Eiropas Komisija vai INEA var veikt pasākumus, ko tā uzskata par nepieciešamiem, tostarp atgūt piešķirto līdzfinansējumu un finansējumu, kas samaksāts Izpildītājam, ja tiek konstatēta Izpildītāja prettiesiska rīcība, saskaņā ar Līgumu.

34.7.8. Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Eiropas Revīzijas palātai saskaņā ar kompetenci ir tādas pašas tiesības kā Eiropas Komisijai vai INEA, jo īpaši attiecībā uz pārbaudēm, revīzijām un izmeklēšanu attiecībā uz Izpildītāju.

35. Līgums jānoslēdz 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir informējis Pretendentu par Konkursa rezultātiem.

36. Ja Pasūtītājs un Konkursa uzvarētājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir informējis par Konkursa rezultātu, nenošlēdz Līgumu, Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties slēgt līgumu ar Konkursa uzvarētāju. Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības uzaicināt uz Līguma pārrunām Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko Piedāvājumu vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

VIII. KONFIDENCIALITĀTE

37. Pretendentu skaits un nosaukumi līdz Piedāvājumu atvēršanas brīdim ir neizpaužama informācija, ja vien normatīvajos aktos nav noteikts citādi, Piedāvājumu saturs un Iepirkuma

komisijas sēžu materiāli ir komercnoslēpums un aizsargājama informācija, un tie nav izpaužami citiem Pretendentiem vai trešajām personām.

IX. PIELIKUMI

38. Nolikumam ir pievienoti seši pielikumi:

- 1.pielikums Tehniskā specifikācija Nr.1 uz 4 lappusēm;
- 2.pielikums Tehniskā specifikācija Nr.2 uz 2 lappusēm;
- 3.pielikums Piedāvājuma vēstule Nr.1 uz 6 lappusēm;
- 4.pielikums Piedāvājuma vēstule Nr.2 uz 3 lappusēm;
- 5.pielikums Informācija par līdzīgām preču piegādēm pēdējo 3 (trīs) gadu laikā uz 1 lappuses.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

I. Vulāns

Rīgā, 2020. gada 2. oktobrī

Tehniskā specifikācija Nr.1

1. OBJEKTA NOSAUKUMS

- 1.1. Pārvades gāzesvada "Rīga - Paņeveža" pieslēgšanās mezgla pie pārvades gāzesvada "Rīga-Inčukalna PGK II līnija" pārbūve. Adrese: Stopiņu pagasts, Stopiņu novads;
- 1.2. Pārvades gāzesvada "Rīga -Inčukalna PGK" posmu nomaiņa pie gāzes regulēšanas stacijas Rīga-1. Adrese: Stopiņu pagasts, Stopiņu novads.

2. MĒRĶIS UN UZDEVUMS

- 2.1. Cauruļu un veidgabalu iegāde objektu būvniecībai.

3. DARBA VIDE

- 3.1. Dabasgāze, (metāns 96.5 – 98.5%), absolūtais blīvums 0.696 kg/m³
Darba vides temperatūras diapazons : - 5°C līdz +20°C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons virszemes daļā: -38,3 līdz +33,5°C
Projektējamais darba spiediens: 55 bar

4. PIEGĀDES VIETA UN PRECES IEPAKOJUMS

- 4.1. Prece ir jāpiegādā un jānodrošina tās izkraušana AS “Conexus Baltic Grid” Gāzes pārvades avārijas cauruļu noliktavā GRS “Rīga 1” Sauriešos, Stopiņu novadā, Latvijā.
- 4.2. Par preces piegādes laiku jāinformē vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
- 4.3. Caurulēm un veidgabaliem ir jābūt iepakotiem tā, lai tos aizsargātu no atmosfēras ietekmes, nokrišņiem un jebkādiem bojājumiem transportēšanas un izkraušanas laikā.
- 4.4. Cauruļu galiem ir jābūt aiztaisītiem ar plastmasas gala slēdžiem.

5. IESNIEDZAMĀ DOKUMENTĀCIJA

- 5.1. Informācija par caurules un veidgabalu izgatavotāju.
- 5.2. Informācija par izgatavošanā pielietotajiem materiāliem.
- 5.3. Caurules un veidgabalu sertifikāti.
- 5.4. Iesniedzamajiem dokumentiem jābūt latviešu vai angļu valodā.

6. PIEGĀDES APJOMS UN TEHNISKĀS PRASĪBAS

Caurules

N.p.k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīme
PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA - PAŅEVEŽA" PIESLĒGŠANĀS MEZGLA PIE PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA-INČUKALNA PGK II LĪNIJA" PĀRBŪVE					
	Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudītas, ar rūpnieciskas PE pārklājumu LVS EN 10288:2003, klase 3, tips 2 vai LVS EN ISO 21809-1 klas B3 (3,1 mm) izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020. Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā LVS EN ISO 3183:2020, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem:				
1.1.	Tērauda garenmetināta caurule ø720x11	PSL-2-SAWL-LVS EN ISO 3183:2020-L360NE/LVS EN 1594:2014 p.8	m	120	Vai pēc GOST 20295:85, (K52) Vai EN ISO 3183:2013-L360ME
1.2.	Tērauda bezšuvju caurule ø60,3x5,6	PSL-2-SMLS-LVS EN ISO 3183:2020-L360NE/LVS EN1594:2014 p.8	m	30	Vai EN ISO 3183:2013-L360ME
	Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudītas, pārklātas ar pretkorozijas krāsu, izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020. Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem, virszemes likšanai:				
1.3.	Tērauda bezšuvju caurule ø60,3x5,6	PSL-2-SMLS-LVS EN ISO 3183:2020-L360NE/LVS EN1594:2014 p.8	m	10	Vai EN ISO 3183:2013-L360ME
PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA -INČUKALNA PGK" POSMU NOMAĪŅA PIE GĀZES REGULĒŠANAS STACIJAS RĪGA-1					
	Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudītas, ar rūpnieciskas PE pārklājumu LVS EN 10288:2003, klase 3, tips 2 vai LVS EN ISO 21809-1 klas B3 (3,1 mm) izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020. Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā LVS EN ISO 3183:2020, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem:				
2.1.	Tērauda garenmetināta caurule ø720x11	PSL-2-SAWL-LVS EN ISO 3183:2020-L360NE/LVS EN 1594:2014 p.8	m	252	Vai pēc GOST 20295:85, (K52) Vai EN ISO 3183:2013-L360ME

Veidgabali

N.p.k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīme
PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA - PAŅEVEŽA" PIESLĒGŠANĀS MEZGLA PIE PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA-INCŪKALNA PGK II LĪNIJA" PĀRBŪVE					
	Trejbabals ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts, ar pretkorozijas PE pārklājumu LVS EN 10288:2003, klase 3, tips 2 vai PUR pārklājumu LVS EN 10290:2003 klase B, tips 2:				
3.1.	Trejbabals Ø 720x11 ar restēm	LVS EN 14870-2 DN700 TE 360-PSL-2; ТНІСР 720(11)-5,6-0,6-Y, TY102-488-95, TE 360-PSL-2/ LVS EN1594:2014 p.8	gab.	1	Nestandarta diametrs
	Līkums ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts, ar pretkorozijas PE pārklājumu LVS EN 10288:2003, klase 3, tips 2 vai PUR pārklājumu LVS EN 10290:2003 klase B, tips 2:				
3.2.	Līkums 90° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø720x11	LVS EN 14870-2 DN700 EL 360-PSL-2; LVS EN 10253-2-Type B-Model 3D-90°-720x11-L360NE - PSL-2	gab.	1	Nestandarta diametrs
3.3.	Līkums 45° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø720x11	LVS EN 14870-2 DN700 EL 360-PSL-2; LVS EN 10253-2-Type B-Model 3D-45°-720x11-L360NE - PSL-2	gab.	4	Nestandarta diametrs
3.4.	Līkums 90° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø60,3x5,6	LVS EN 14870-2 DN50 EL 360-PSL-2; LVS EN 10253-2-Type B-Model 3D-90°-60,3x5,6-L360NE - PSL-2	gab.	6	
3.5.	Līkums 45° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø60,3x5,6	LVS EN 14870-2 DN50 EL 360-PSL-2; LVS EN 10253-2-Type B-Model 3D-45°-60,3x5,6-L360NE - PSL-2	gab.	1	
	Sfēriska blīvriņa pārklāta ar pretkorozijas krāsu:				
3.6.	Sfēriska blīvriņa Ø720x11	LVS EN 14870-2 DN700 CA 415 - PSL-2; ДШ 720(11)-5,6-0,6-Y, TY102-488-05/L-415-PSL-2/ LVS EN 1594:2014 p.8.	gab.	5	Gāzesvada pārbaudei Nestandarta diametrs

3.7.	Sfēriska blīvriņa Ø60,3x5,6	EN 10253-2-Type PSL2- 60,3x5,6-L360NE LVS EN 1594:2014 p.8. PSL-2	gab.	2	Gāzesvada pārbaudei
3.8	Atloks DN50 PN63 komplektēts ar slēgtu atloku, cinkotiem stiprinājumiem LVS EN 1515- 3:2006 un blīviem no grafitā blīvmateriāla LVS EN 12560-1:2003	EN1759-1/11/B/DN50 /Class600/P355NH	gab.	2	
PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA -INČUKALNA PGK" POSMU NOMAĪNA PIE GĀZES REGULĒŠANAS STACIJAS RĪGA-1					
	Līkums ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts, ar pretkorozijas PE pārklājumu LVS EN 15152003, klase 3, tips 2 vai PUR pārklājumu LVS EN 10290:2003 klase B, tips 2:				
4.1.	Līkums 90° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø720x11	LVS EN 14870-2 DN700 EL 360-PSL-2; LVS EN 10253-2-Type B-Model 3D-90°-720x11-L360NE - PSL-2	gab.	1	Nestandarta diametrs
4.2.	Līkums 25° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000 mm	LVS EN 14870-1 DN 700 IB 360-PSL-2; OG 25° 720(11)-5,6-0,6-5DN, TY 102-488-95/ LVS EN 1594:2014 p.8	gab.	2	
4.3.	Līkums 6° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000 mm	LVS EN 14870-1 DN 700 IB 360-PSL-2; OG 6° 720(11)-5,6-0,6-5DN, TY 102-488-95/ LVS EN 1594:2014 p.8	gab.	1	
4.4.	Līkums 3° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000 mm	LVS EN 14870-1 DN 700 IB 360-PSL-2; OG 3° 720(11)-5,6-0,6-5DN, TY 102-488-95/ LVS EN 1594:2014 p.8	gab.	2	
4.5.	Līkums 3° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000 mm	LVS EN 14870-1 DN 700 IB 360-PSL-2; OG 3° 720(11)-5,6-0,6-5DN, TY 102-488-95/ LVS EN 1594:2014 p.8	gab.	1	Papildus
	Sfēriska blīvriņa pārklātas ar pretkorozijas krāsu:				
4.6.	Sfēriska blīvriņa Ø720x11	LVS EN 14870-2 DN700 CA 360 - PSL-2; ДШ 720(10)-5,6-0,6-У, TY102-488-05/L-360-PSL-2/ LVS EN 1594:2014 p.8.	gab.	4	Gāzesvada pārbaudei Nestandarta diametrs

Tehniskā specifikācija Nr.2

1. OBJEKTA NOSAUKUMS

- 1.1. Pārvades gāzesvada "Rīga - Paņeveža" pieslēgšanās mezgla pie pārvades gāzesvada "Rīga-Inčukalna PGK II līnija" pārbūve. Adrese: Stopiņu pagasts, Stopiņu novads;
- 1.2. Pārvades gāzesvada "Rīga -Inčukalna PGK" posmu nomaiņa pie gāzes regulēšanas stacijas Rīga-1. Adrese: Stopiņu pagasts, Stopiņu novads.

2. MĒRĶIS UN UZDEVUMS

- 2.1. Noslēgarmatūras un materiālu iegāde objekta būvniecībai.

3. DARBA VIDE

- 3.1. Dabaszāze, (metāns 96.5 – 98.5%), absolūtais blīvums 0.696 kg/m³
Darba vides temperatūras diapazons : - 5°C līdz +20°C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons virszemes daļā: -38,3 līdz +33,5°C
Projektējamais darba spiediens: 55 bar

4. PIEGĀDES VIETA UN PRECES IEPAKOJUMS

- 4.1. Prece ir jāpiegādā un jānodrošina tās izkraušana AS “Conexus Baltic Grid” Gāzes pārvades noliktavā Stigu ielā 14, Rīgā, Latvijā.
- 4.2. Par preces piegādes laiku jāinformē vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
- 4.3. Noslēgarmatūrai un materiāliem ir jābūt iepakotiem tā, lai tos aizsargātu no atmosfēras ietekmes, nokrišņiem un jebkādiem bojājumiem transportēšanas un izkraušanas laikā.
- 4.4. Noslēgarmatūras galiem ir jābūt aiztaisītiem ar koka vai plastmasas gala slēgiem

5. IESNIEDZAMĀ DOKUMENTĀCIJA

- 5.1. Informācija par noslēgarmatūras un materiālu izgatavotāju;
- 5.2. Informācija par noslēgarmatūrai veicamajām apkopēm;
- 5.2. Informācija par izgatavošanā pielietotajiem materiāliem;
- 5.3. Noslēgarmatūras un materiālu sertifikāti;
- 5.4. Informācija par paredzēto (garantēto) noslēgarmatūras kalpošanas laiku;
- 5.5. Noslēgarmatūras un materiālu rasējumi ar konstruktīvajiem izmēriem;
- 5.6. Sertifikāts atbilstoši PED 97/23CE direktīvai;
- 5.7. Armatūras ATEX sertifikāts un CE marķējums saskaņā ar direktīvu 2014/34/EU. PED specifikācija;
- 5.8. Noslēgarmatūras lietošanas un apkopju veikšanas instrukcija (latviešu vai angļu valodā);
- 5.9. Noslēgarmatūras ražotāja rezerves daļu saraksts ar identifikācijas numuriem;
- 5.10. Iesniedzamajiem dokumentiem jābūt latviešu vai angļu valodā.

6. PIEGĀDES APJOMS UN TEHNISKĀS PRASĪBAS

Krāni

N.p.k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīme
PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA - PAŅEVEŽA" PIESLĒGŠANĀS MEZGLA PIE PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA-INČUKALNA PGK II LĪNIJA" PĀRBŪVE					
5.1.	<p>Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN50, PN63 virszemes uzstādīšanai ar rokas piedziņu.</p> <p>Darba vide: dabas gāze.</p> <p>Pievienojuma veids: metināšanai caurulei ø60,3x5,6.</p> <p>Apkārtējās vides temperatūras diapazons: -39°C...+34°C.</p> <p>Ārējā pretkorozijas aizsardzība:</p> <p>Virsmas sagatavošana krāsošanai līdz Sa 2½ saskaņā ar LVS EN ISO 8501-1:2007.</p> <p>Krāsošana ar ilgi izturīgo krāsu. Pretkorozijas pārklājums C4.11 saskaņā ar LVS EN ISO 12944-5:2020.</p> <p>Armatūrai ir jābūt ATEX sertifikātam un CE marķējumam saskaņā ar direktīvu 2014/34/ES. Armatūra tiek uzstādīta 2. zonā saskaņā ar ATEX klasifikāciju. PED specifikācija.</p> <p>Hermētiskuma klase A saskaņā ar LVS EN 12266-1:2012.</p> <p>Krāna pievads: rokas piedziņa.</p> <p>Pārbaudes un CE atbilstības sertifikāti.</p>	AGK92	gab.	4	vai analogs

Materiāli

N.p.k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīme
PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA - PAŅEVEŽA" PIESLĒGŠANĀS MEZGLA PIE PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA-INČUKALNA PGK II LĪNIJA" PĀRBŪVE					
6.1.	TDW Williamson veidgab. Nr.3, 6'' class 600 (kompl.)	TDW Williamson	kpl.	4	vai analogs
PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA -INČUKALNA PGK" POSMU NOMAĪŅA PIE GĀZES REGULĒŠANAS STACIJAS RĪGA-1					
7.1.	TDW Williamson veidgab. Nr.3, 6'' class 600 (kompl.)	TDW Williamson	kpl.	4	vai analogs

3.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam
“Par cauruļu, veidgabalu, noslēgarmatūras un materiālu piegādi”

Piedāvājuma vēstule atklāta konkursa 1.daļā

2020.gada _____ Nr. _____

/Sagatavošanas vieta/


Adresāts: **Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”**
Stigu iela 14, Rīga, LV-1021, Latvija

Projekts: Atklāts konkurss “Par cauruļu, veidgabalu, noslēgarmatūras un materiālu piegādi”

Iepazīnušies ar Konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ka, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski izdevīgāko un ar mums tiks noslēgts līgums, mēs apņemamies pārdot un piegādāt Preci, saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, tā 1.pielikumā esošo Tehnisko specifikāciju par šādu cenu:

Caurules


N.p.k.	Iekārtas,materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīme	Pretendenta piedāvājums cena par 1 vienību, EUR bez PVN	Piedāvājuma cena, EUR bez PVN
PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA - PAŅEVEŽA" PIESLĒGŠANĀS MEZGLA PIE PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA-INČUKALNA PGK II LĪNIJA" PĀRBŪVE							
	Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudītas, ar rūpnieciskas PE pārklājumu LVS EN 10288:2003, klase 3, tips 2 vai LVS EN ISO 21809-1 klass B3 (3,1 mm) izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020. Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā LVS EN ISO 3183:2020, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgjiem:						

1.1.	Tērauda garenmetināta caurule ø720x11	PSL-2-SAWL-LVS EN ISO 3183:2020-L360NE/LVS EN 1594:2014 p.8	m	120	Vai pēc GOST 20295:85, (K52) Vai EN ISO 3183:2013-L360ME	Aizpilda Pretendents	Aizpilda Pretendents
1.2.	Tērauda bezšuvju caurule ø60,3x5,6	PSL-2-SMLS-LVS EN ISO 3183:2020-L360NE/LVS EN1594:2014 p.8	m	30	Vai EN ISO 3183:2013-L360ME	Aizpilda Pretendents	Aizpilda Pretendents
	Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudītas, pārklātas ar pretkorozijas krāsu, izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020. Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem, virszemes likšanai:						
1.3.	Tērauda bezšuvju caurule ø60,3x5,6	PSL-2-SMLS-LVS EN ISO 3183:2020-L360NE/LVS EN1594:2014 p.8	m	10	Vai EN ISO 3183:2013-L360ME	Aizpilda Pretendents	Aizpilda Pretendents
PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA -INCŪKALNA PGK" POSMU NOMAĪŅA PIE GĀZES REGULĒŠANAS STACIJAS RĪGA-1							
	Tērauda caurule ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodi pārbaudītas, ar rūpnieciskas PE pārklājumu LVS EN 10288:2003, klase 3, tips 2 vai LVS EN ISO 21809-1 klass B3 (3,1 mm) izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar LVS EN ISO 3183:2020. Galu apstrāde: gali slīpināti saskaņā LVS EN ISO 3183:2020, pārklāti ar pretkorozijas krāsu un noslēgti ar plastmasas gala slēgiem:						
2.1.	Tērauda garenmetināta caurule ø720x11	PSL-2-SAWL-LVS EN ISO 3183:2020-L360NE/LVS EN 1594:2014 p.8	m	252	Vai pēc GOST 20295:85, (K52) Vai EN ISO 3183:2013-L360ME	Aizpilda Pretendents	Aizpilda Pretendents
					KOPĀ:		Aizpilda Pretendents

Veidgabali

N.p. k.	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīme	Pretendenta piedāvājums cena par 1 vienību, EUR bez PVN	Piedāvājuma cena, EUR bez PVN
PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA - PAŅEVEŽA" PIESLĒGŠANĀS MEZGLA PIE PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA-INČUKALNA PGK II LĪNIJA" PĀRBŪVE							
	Trejgabals ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts, ar pretkorozijas PE pārklājumu LVS EN 10288:2003, klase 3, tips 2 vai PUR pārklājumu LVS EN 10290:2003 klase B, tips 2:						
3.1.	Trejgabals Ø 720x11 ar restēm	LVS EN 14870-2 DN700 TE 360-PSL-2; TIIICP 720(11)-5,6-0,6-Y, TY102-488-95, TE 360-PSL-2/ LVS EN1594:2014 p.8	gab.	1	Nestandarta diametrs	Aizpilda Pretendents	Aizpilda Pretendents
	Līkums ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts, ar pretkorozijas PE pārklājumu LVS EN 10288:2003, klase 3, tips 2 vai PUR pārklājumu LVS EN 10290:2003 klase B, tips 2:						
3.2.	Līkums 90° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø720x11	LVS EN 14870-2 DN700 EL 360-PSL-2; LVS EN 10253-2-Type B-Model 3D-90°-720x11-L360NE - PSL-2	gab.	1	Nestandarta diametrs	Aizpilda Pretendents	Aizpilda Pretendents
3.3.	Līkums 45° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø720x11	LVS EN 14870-2 DN700 EL 360-PSL-2; LVS EN 10253-2-Type B-Model 3D-45°-720x11-L360NE - PSL-2	gab.	4	Nestandarta diametrs	Aizpilda Pretendents	Aizpilda Pretendents
3.4.	Līkums 90° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø60,3x5,6	LVS EN 14870-2 DN50 EL 360-PSL-2; LVS EN 10253-2-Type B-Model 3D-90°-60,3x5,6-L360NE - PSL-2	gab.	6		Aizpilda Pretendents	Aizpilda Pretendents

3.5.	Līkums 45° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø60,3x5,6	LVS EN 14870-2 DN50 EL 360-PSL-2; LVS EN 10253-2-Type B-Model 3D-45°-60,3x5,6-L360NE - PSL-2	gab.	1		Aizpilda Pretendents	Aizpilda Pretendents
	Sfēriska blīvripa pārklātas ar pretkorozijas krāsu:						
3.6.	Sfēriska blīvripa Ø720x11	LVS EN 14870-2 DN700 CA 415 - PSL-2; ДШ 720(11)-5,6-0,6-У, TY102-488-05/L-415-PSL-2/ LVS EN 1594:2014 p.8.	gab.	5	Gāzesvada pārbaudei Nestandarta diametrs	Aizpilda Pretendents	Aizpilda Pretendents
3.7.	Sfēriska blīvripa Ø60,3x5,6	EN 10253-2-Type PSL2- 60,3x5,6-L360NE LVS EN 1594:2014 p.8. PSL-2	gab.	2	Gāzesvada pārbaudei	Aizpilda Pretendents	Aizpilda Pretendents
3.8	Atloks DN50 PN63 komplektēts ar slēgtu atloku, cinkotiem stiprinājumiem LVS EN 1515- 3:2006 un blīviem no grafiņa blīvmateriāla LVS EN 12560-1:2003	EN1759-1/11/B/DN50 /Class600/P355NH	gab.	2		Aizpilda Pretendents	Aizpilda Pretendents
PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA -INČUKALNA PGK" POSMU NOMAIŅA PIE GĀZES REGULĒŠANAS STACIJAS RĪGA-1							
	Līkums ar rūpnīcas 100% nesagraujošas kontroles metodēm pārbaudīts, ar pretkorozijas PE pārklājumu LVS EN 15152003, klase 3, tips 2 vai PUR pārklājumu LVS EN 10290:2003 klase B, tips 2:						
4.1.	Līkums 90° Modelis 3D (R=1.5DN), Ø720x11	LVS EN 14870-2 DN700 EL 360-PSL-2; LVS EN 10253-2-Type B-Model 3D-90°-720x11-L360NE - PSL-2	gab.	1	Nestandarta diametrs	Aizpilda Pretendents	Aizpilda Pretendents
4.2.	Līkums 25° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000 mm	LVS EN 14870-1 DN 700 IB 360-PSL-2; ОГ 25° 720(11)-5,6-0,6-5DN, TY 102-488-95/ LVS EN 1594:2014 p.8	gab.	2		Aizpilda Pretendents	Aizpilda Pretendents

4.3.	Līkums 6° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000 mm	LVS EN 14870-1 DN 700 IB 360-PSL-2; ОГ 6° 720(11)-5,6-0,6-5DN, TY 102-488-95/ LVS EN 1594:2014 p.8	gab.	1		Aizpilda Pretendents	Aizpilda Pretendents	
4.4.	Līkums 3° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000 mm	LVS EN 14870-1 DN 700 IB 360-PSL-2; ОГ 3° 720(11)-5,6-0,6-5DN, TY 102-488-95/ LVS EN 1594:2014 p.8	gab.	2		Aizpilda Pretendents	Aizpilda Pretendents	
4.5.	Līkums 3° Modelis 10D (R=5DN), Ø720x11, L1= L2=1000 mm	LVS EN 14870-1 DN 700 IB 360-PSL-2; ОГ 3° 720(11)-5,6-0,6-5DN, TY 102-488-95/ LVS EN 1594:2014 p.8	gab.	1	Papildus			
	Sfēriska blīvripa pārklātas ar pretkorozijas krāsu:							
4.6.	Sfēriska blīvripa Ø720x11	LVS EN 14870-2 DN700 CA 360 - PSL-2; ДШ 720(10)-5,6-0,6-У, TY102-488-05/L-360-PSL-2/ LVS EN 1594:2014 p.8.	gab.	4	Gāzesvada pārbaudei Nestandarta diametrs	Aizpilda Pretendents	Aizpilda Pretendents	
					KOPĀ:		Aizpilda Pretendents	
PIEDĀVĀJUMA CENA (bez PVN) EUR								Aizpilda Pretendents
PVN 21% EUR								Aizpilda Pretendents
PAVISAM KOPĀ (ar PVN) EUR								Aizpilda Pretendents

Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

Ar šo apliecinām, ka piedāvātā cena ir noteikta šādai piegādes vietai un cenā iekļautas visas ar Preces transportēšanu un izkraušanu saistītās izmaksas: AS "Conexus Baltic Grid", Gāzes pārvades cauruļu noliktava GRS "Rīga-1", Saurieši, Stopiņu novads, Latvija.

Preces garantijas termiņš _____

Samaksas noteikumi _____

Informācija par apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks pieaicināti

Esam informēti, ka Pasūtītājam nav pienākums iegādāties visu Tehniskajā specifikācijā norādīto Preču apjomu.

Informācija par to, vai Pretendents ir/nav uzskatāms par ar akciju sabiedrību "Conexus Baltic Grid" saistītu uzņēmumu likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē (ja nepieciešams) _____

Informācija par to, vai Pretendents ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (ja nepieciešams) _____

Apliecinām, ka attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēt tiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt mūs darbībās, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Sarunās noteiktā līguma izpildi.

Pretendenta nosaukums un komersanta vienotais reģistrācijas numurs:

Juridiskā adrese: _____

Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruna numurs un e-pasts: _____

Pielikumā:

1. Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 7.punktu.

- | | |
|------------|--------------------|
| 1.1. _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.2. _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.3. _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.4. _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.5. _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.6. _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.7. _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.8. _____ | uz _____ lappusēm; |
| 1.9. _____ | uz _____ lappusēm; |
-

(Pretendenta izpildinstitūcijas ar pārstāvības tiesībām vai prokūrista, pilnvarnieka vārds, uzvārds, amats, paraksts)

4.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam
 “Par cauruļu, veidgabalu, noslēgarmatūras un materiālu piegādi”

Piedāvājuma vēstule atklāta konkursa 2.daļā

2020.gada _____ Nr. _____


 /Sagatavošanas vieta/

Adresāts: **Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”**
Stigu iela 14, Rīga, LV-1021, Latvija


Projekts: Atklāts konkurss “Par cauruļu, veidgabalu, noslēgarmatūras un materiālu piegādi”

Iepazīnušies ar Konkursa nolikumu, mēs apliecinām, ka, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski izdevīgāko un ar mums tiks noslēgts līgums, mēs apņemamies pārdot un piegādāt Preci, saskaņā ar atklāta konkursa nolikumu, tā 2.pielikumā esošo Tehnisko specifikāciju Nr.2 par šādu cenu:

Krāni

N.p.k	Iekārtas,materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīme	Pretendenta piedāvājums cena par 1 vienību, EUR bez PVN	Piedāvājuma cena, EUR bez PVN
PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA - PAŅEVEŽA" PIESLĒGŠANĀS MEZGLA PIE PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA-INČUKALNA PGK II LĪNIJA" PĀRBŪVE							
5.1.	Lodveida krāns ar pilnu caurplūdumu DN50, PN63 virszemes uzstādīšanai ar rokas piedziņu. Darba vide: dabas gāze. Pievienojuma veids: metināšanai caurulei ø60,3x5,6. Apkārtējās vides temperatūras diapazons: -39°C...+34°C. Ārējā pretkorozijas aizsardzība: Virsmas sagatavošana krāsošanai līdz Sa 2½ saskaņā ar LVS EN ISO 8501-1:2007. Krāsošana ar ilgi izturīgu krāsu. Pretkorozijas pārklājums C4.11 saskaņā ar LVS EN ISO 12944-5:2020. Armatūrai ir jābūt ATEX sertifikātam un CE marķējumam saskaņā ar direktīvu 2014/34/ES. Armatūra tiek uzstādīta 2. zonā saskaņā ar ATEX klasifikāciju. PED specifikācija. Hermētiskuma klase A saskaņā ar LVS EN 12266-1:2012. Krāna pievads: rokas piedziņa. Pārbaudes un CE atbilstības sertifikāti.	AGK92	gab.	4	vai analogs	Aizpilda Pretendents	Aizpilda Pretendents
					KOPĀ:		Aizpilda Pretendents

Materiāli

N.p. k	Iekārtas, materiāla nosaukums	Tips, marka	Mērv.	Daudz.	Piezīme	Pretendenta piedāvājums cena par 1 vienību, EUR bez PVN	Piedāvājuma cena, EUR bez PVN	
PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA - PAŅEVEŽA" PIESLĒGŠANĀS MEZGLA PIE PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA-INCŪKALNA PGK II LĪNIJA" PĀRBŪVE								
6.1.	TDW Williamson veidgab. Nr.3, 6'' class 600 (kompl.)	TDW Williamson	kpl.	4	vai analogs		Aizpilda Pretendents	
PĀRVADES GĀZESVADA "RĪGA -INCŪKALNA PGK" POSMU NOMAIŅA PIE GĀZES REGULĒŠANAS STACIJAS RĪGA-1								
7.1.	TDW Williamson veidgab. Nr.3, 6'' class 600 (kompl.)	TDW Williamson	kpl.	4	vai analogs		Aizpilda Pretendents	
					KOPĀ:		Aizpilda Pretendents	
PIEDĀVĀJUMA CENA (bez PVN) EUR								Aizpilda Pretendents
PVN 21% EUR								Aizpilda Pretendents
PAVISAM KOPĀ (ar PVN) EUR								Aizpilda Pretendents

Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

Ar šo apliecinām, ka piedāvātā cena ir noteikta šādai piegādes vietai un cenā iekļautas visas ar Preces transportēšanu un izkraušanu saistītās izmaksas: AS "Conexus Baltic Grid", Gāzes pārvades cauruļu noliktava GRS "Rīga-1", Saurieši, Stopiņu novads, Latvija.

Preces garantijas termiņš _____

Samaksas noteikumi _____

Informācija par apakšuzņēmējiem, ja tādi tiks pieaicināti _____

Esam informēti, ka Pasūtītājam nav pienākums iegādāties visu Tehniskajā specifikācijā norādīto Preču apjomu.

Informācija par to, vai Pretendents ir/nav uzskatāms par ar akciju sabiedrību "Conexus Baltic Grid" saistītu uzņēmumu likuma „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnē (ja nepieciešams)

Informācija par to, vai Pretendents ir/nav reģistrēts valstī, ar kuru Latvijas Republikai noslēgta Konvencija par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (ja nepieciešams) _____

Apliecinām, ka attiecībā uz mums, kā Pretendentu, mūsu valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt mūs darbībā, kas saistītas ar filiāli, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Sarunās noteiktā līguma izpildi.

Pretendenta nosaukums un komersanta vienotais reģistrācijas numurs:

Juridiskā adrese: _____

Pretendenta kontaktpersona, kura ir pilnvarota risināt ar Piedāvājumu saistītos jautājumus konkursa gaitā, amats, vārds, uzvārds, tālruna numurs un e-pasts: _____

Pielikumā:

1. Jāpievieno dokumenti saskaņā ar konkursa nolikuma 7.punktu.

1.1. _____	uz ___ lappusēm;
1.2. _____	uz ___ lappusēm;
1.3. _____	uz ___ lappusēm;
1.4. _____	uz ___ lappusēm;
1.5. _____	uz ___ lappusēm;
1.6. _____	uz ___ lappusēm;
1.7. _____	uz ___ lappusēm;
1.8. _____	uz ___ lappusēm;
1.9. _____	uz ___ lappusēm;

(Pretendenta izpildinstitūcijas ar pārstāvības tiesībām vai prokūrista, pilnvarnieka vārds, uzvārds, amats, paraksts)

5.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam
„Par cauruļu, veidgabalu, noslēgarmatūras un materiālu piegādi”

**Informācija par līdzīgām Preču piegādēm, ko Pretendents veicis pēdējo 3 (trīs) gadu laikā
(2017., 2018., 2019. gads, tiks ņemts vērā arī 2020.gads),
kas apliecina Pretendenta atbilstību Nolikuma 7.5.punkta prasībām
Atklātam konkursam “Par cauruļu, veidgabalu, noslēgarmatūras un materiālu piegādi”**

Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona, tālruna numurs)	Piegādātās preces, to apjoms	Piegādāto preču vērtība <i>euro</i>	Izpildes gads

2020. gada ____.

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums)