

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.769	9.721	14.051	0.7076	11.564	10.438	15.085	0.7598	0.5876
Rīga-3	10.769	9.721	14.051	0.7076	11.564	10.438	15.085	0.7598	0.5876
Ziemeļi	10.766	9.718	14.048	0.7073	11.560	10.435	15.082	0.7595	0.5874
Baldone	10.770	9.722	14.051	0.7077	11.565	10.439	15.085	0.7599	0.5877
Daugmale	10.769	9.722	14.051	0.7077	11.564	10.439	15.085	0.7599	0.5877
Jelgava-2	10.766	9.719	14.048	0.7074	11.561	10.436	15.082	0.7596	0.5875
Jelgava-1	10.766	9.717	14.048	0.7074	11.560	10.434	15.082	0.7596	0.5875
Nākotne	10.765	9.717	14.048	0.7074	11.559	10.434	15.082	0.7596	0.5875
Dobeles	10.766	9.717	14.048	0.7074	11.560	10.434	15.082	0.7596	0.5875
Kalnciems	10.761	9.714	14.046	0.7070	11.555	10.431	15.080	0.7592	0.5872
Sloka	10.762	9.714	14.046	0.7070	11.556	10.431	15.080	0.7592	0.5872
Dzirkstele	10.762	9.714	14.046	0.7070	11.556	10.431	15.080	0.7592	0.5872
Brocēni	10.762	9.714	14.046	0.7070	11.556	10.431	15.080	0.7592	0.5872
Saldus	10.762	9.714	14.046	0.7070	11.556	10.431	15.080	0.7592	0.5872
Lutriņi	10.762	9.714	14.046	0.7070	11.556	10.431	15.080	0.7592	0.5872
Zirņi	10.762	9.714	14.046	0.7070	11.556	10.431	15.080	0.7592	0.5872
Rudbārzi	10.762	9.714	14.046	0.7070	11.556	10.431	15.080	0.7592	0.5872
Tadaļķi	10.656	9.614	14.006	0.6966	11.442	10.324	15.037	0.7480	0.5785
Liepāja	10.657	9.616	14.006	0.6966	11.444	10.326	15.037	0.7480	0.5785
Zaķumuiža	10.769	9.721	14.051	0.7076	11.564	10.438	15.085	0.7598	0.5876
Vangaži	10.768	9.721	14.051	0.7076	11.563	10.438	15.085	0.7598	0.5876
Krimulda	10.768	9.721	14.051	0.7076	11.563	10.438	15.085	0.7598	0.5876
Ezerciems	10.752	9.705	14.038	0.7066	11.546	10.421	15.071	0.7587	0.5868
Sigulda	10.752	9.706	14.038	0.7066	11.546	10.422	15.071	0.7587	0.5868
Līgatne	10.752	9.705	14.038	0.7066	11.546	10.421	15.071	0.7587	0.5868
Cēsis	10.752	9.706	14.038	0.7066	11.546	10.422	15.071	0.7587	0.5868
Palsmane	10.740	9.694	14.029	0.7060	11.533	10.409	15.061	0.7581	0.5864
Lode	10.753	9.707	14.040	0.7067	11.547	10.423	15.073	0.7589	0.5869
Valmiera-1	10.755	9.708	14.040	0.7067	11.549	10.424	15.073	0.7589	0.5869
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogre	10.769	9.721	14.051	0.7077	11.564	10.438	15.085	0.7599	0.5877
Kaibala	10.769	9.722	14.051	0.7077	11.564	10.439	15.085	0.7599	0.5877
Aizkraukle	10.769	9.722	14.051	0.7077	11.564	10.439	15.085	0.7599	0.5877
Koknese	10.762	9.714	14.045	0.7072	11.556	10.431	15.079	0.7594	0.5873
Vecbeļri	10.762	9.714	14.045	0.7072	11.556	10.431	15.079	0.7594	0.5874
Jēkabpils	10.762	9.714	14.045	0.7072	11.556	10.431	15.079	0.7594	0.5874
Līvāni	10.762	9.714	14.045	0.7072	11.556	10.431	15.079	0.7594	0.5874
Preiļi	10.762	9.714	14.045	0.7072	11.556	10.431	15.079	0.7594	0.5874
Rēzekne	10.754	9.707	14.042	0.7066	11.548	10.423	15.075	0.7587	0.5868
Daugavpils	10.754	9.707	14.042	0.7066	11.548	10.423	15.075	0.7587	0.5868
Tiešie pieslēgumi	10.749	9.702	-	-	11.542	10.418	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 °C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m ³		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.560		14.610		95.928		0.000		-
Izejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.911		14.495		98.571		0.227		-
Kiemenai	11.556		15.081		-		-		-
Inčukalna PGK	11.559		15.081		94.590		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-