

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.759	9.712	14.043	0.7071	11.553	10.429	15.077	0.7593	0.5872
Rīga-3	10.759	9.711	14.043	0.7071	11.553	10.428	15.077	0.7593	0.5872
Ziemeļi	10.769	9.722	14.051	0.7077	11.564	10.439	15.085	0.7599	0.5877
Baldone	10.772	9.723	14.052	0.7079	11.567	10.441	15.086	0.7601	0.5879
Daugmale	10.772	9.723	14.052	0.7079	11.567	10.441	15.086	0.7601	0.5879
Jelgava-2	10.772	9.723	14.052	0.7078	11.567	10.441	15.086	0.7600	0.5878
Jelgava-1	10.772	9.723	14.052	0.7078	11.567	10.441	15.086	0.7600	0.5878
Nākotne	10.772	9.723	14.052	0.7078	11.567	10.441	15.086	0.7600	0.5878
Dobeļe	10.771	9.723	14.052	0.7078	11.566	10.441	15.086	0.7600	0.5878
Kalnciems	10.770	9.722	14.052	0.7077	11.565	10.439	15.086	0.7599	0.5877
Sloka	10.770	9.722	14.052	0.7077	11.565	10.439	15.086	0.7599	0.5877
Dzirkstele	10.761	9.713	14.045	0.7070	11.555	10.430	15.079	0.7592	0.5872
Brocēni	10.761	9.713	14.045	0.7070	11.555	10.430	15.079	0.7592	0.5872
Saldus	10.761	9.713	14.045	0.7070	11.555	10.430	15.079	0.7592	0.5872
Lutriņi	10.761	9.713	14.045	0.7070	11.555	10.430	15.079	0.7592	0.5872
Zirņi	10.760	9.713	14.045	0.7070	11.554	10.430	15.079	0.7592	0.5872
Rudbārzi	10.761	9.713	14.045	0.7070	11.555	10.430	15.079	0.7592	0.5872
Tadaiķi	10.758	9.710	14.044	0.7068	11.552	10.427	15.078	0.7590	0.5870
Liepāja	10.758	9.710	14.044	0.7068	11.552	10.427	15.078	0.7590	0.5870
Zaķumuiža	10.759	9.712	14.043	0.7071	11.553	10.429	15.077	0.7593	0.5872
Vangaži	10.759	9.712	14.043	0.7071	11.553	10.429	15.077	0.7593	0.5872
Krimulda	10.759	9.712	14.043	0.7071	11.553	10.429	15.077	0.7593	0.5872
Ezerciems	10.740	9.695	14.029	0.7060	11.533	10.410	15.061	0.7581	0.5864
Sigulda	10.740	9.695	14.029	0.7060	11.533	10.410	15.061	0.7581	0.5864
Līgatne	10.740	9.694	14.029	0.7060	11.533	10.409	15.061	0.7581	0.5864
Cēsis	10.740	9.695	14.029	0.7060	11.533	10.410	15.061	0.7581	0.5864
Palsmane	10.736	9.690	14.028	0.7059	11.528	10.405	15.060	0.7580	0.5863
Lode	10.744	9.698	14.031	0.7062	11.537	10.414	15.064	0.7583	0.5865
Valmiera-1	10.744	9.697	14.031	0.7062	11.537	10.413	15.064	0.7583	0.5865
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogre	10.772	9.723	14.052	0.7079	11.567	10.441	15.086	0.7601	0.5879
Kaibala	10.772	9.723	14.052	0.7079	11.567	10.441	15.086	0.7601	0.5879
Aizkraukle	10.772	9.723	14.052	0.7079	11.567	10.441	15.086	0.7601	0.5879
Koknese	10.759	9.712	14.042	0.7071	11.553	10.429	15.076	0.7593	0.5873
Vecbeļri	10.760	9.712	14.042	0.7071	11.554	10.429	15.076	0.7593	0.5873
Jēkabpils	10.760	9.712	14.042	0.7071	11.554	10.429	15.076	0.7593	0.5873
Līvāni	10.760	9.712	14.042	0.7071	11.554	10.429	15.076	0.7593	0.5873
Preiļi	10.760	9.712	14.042	0.7071	11.554	10.429	15.076	0.7593	0.5873
Rēzekne	10.761	9.713	14.046	0.7069	11.555	10.430	15.080	0.7591	0.5871
Daugavpils	10.761	9.713	14.046	0.7069	11.555	10.430	15.080	0.7591	0.5871
Tiešie pieslēgumi	10.743	9.696	-	-	11.536	10.412	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 °C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m ³		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.553		14.654		95.897		0.000		-
Izejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.890		14.453		98.428		0.216		-
Kiemenai	11.569		15.089		-		-		-
Inčukalna PGK	11.550		15.074		94.636		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-