

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.718	9.673	14.010	0.7050	11.509	10.387	15.041	0.7570	0.5854
Rīga-3	10.718	9.674	14.010	0.7050	11.509	10.388	15.041	0.7570	0.5854
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.730	9.685	14.018	0.7058	11.522	10.400	15.050	0.7579	0.5861
Daugmale	10.730	9.685	14.018	0.7058	11.522	10.400	15.050	0.7579	0.5861
Jelgava-2	10.728	9.683	14.016	0.7056	11.520	10.398	15.048	0.7577	0.5861
Jelgava-1	10.728	9.682	14.016	0.7056	11.520	10.397	15.048	0.7577	0.5861
Nākotne	10.728	9.682	14.016	0.7056	11.520	10.397	15.048	0.7577	0.5861
Dobeles	10.728	9.683	14.016	0.7056	11.520	10.398	15.048	0.7577	0.5861
Kalnciems	10.733	9.688	14.020	0.7059	11.525	10.403	15.052	0.7580	0.5863
Sloka	10.733	9.687	14.020	0.7059	11.525	10.402	15.052	0.7580	0.5863
Dzirkstele	10.746	9.699	14.029	0.7066	11.539	10.415	15.062	0.7587	0.5868
Brocēni	10.745	9.699	14.029	0.7066	11.538	10.415	15.062	0.7587	0.5868
Saldus	10.745	9.699	14.029	0.7066	11.538	10.415	15.062	0.7587	0.5868
Lutriņi	10.746	9.699	14.029	0.7066	11.539	10.415	15.062	0.7587	0.5868
Zirņi	10.746	9.699	14.029	0.7066	11.539	10.415	15.062	0.7588	0.5869
Rudbārzi	10.746	9.699	14.029	0.7066	11.539	10.415	15.062	0.7588	0.5868
Tadaļi	10.762	9.714	14.043	0.7074	11.556	10.431	15.077	0.7596	0.5875
Liepāja	10.763	9.715	14.043	0.7074	11.557	10.432	15.077	0.7596	0.5875
Zaķumuīža	10.717	9.672	14.010	0.7050	11.508	10.386	15.041	0.7570	0.5854
Vangaži	10.717	9.673	14.010	0.7050	11.508	10.387	15.041	0.7570	0.5854
Krimulda	10.717	9.673	14.010	0.7050	11.508	10.387	15.041	0.7570	0.5854
Ezerciems	10.704	9.661	14.000	0.7042	11.494	10.374	15.030	0.7562	0.5849
Sigulda	10.704	9.661	14.000	0.7042	11.494	10.374	15.030	0.7562	0.5849
Līgatne	10.704	9.661	14.000	0.7042	11.494	10.374	15.030	0.7562	0.5849
Cēsis	10.704	9.661	14.000	0.7042	11.494	10.374	15.030	0.7562	0.5849
Palsmane	10.704	9.661	14.000	0.7042	11.494	10.374	15.030	0.7562	0.5849
Lode	10.711	9.667	14.004	0.7046	11.501	10.380	15.035	0.7566	0.5852
Valmiera-1	10.711	9.667	14.004	0.7046	11.501	10.380	15.035	0.7566	0.5852
Valmiera-2	10.711	9.667	14.004	0.7046	11.501	10.380	15.035	0.7566	0.5852
Ogre	10.730	9.684	14.018	0.7058	11.522	10.399	15.050	0.7579	0.5861
Kaibala	10.730	9.685	14.018	0.7058	11.522	10.400	15.050	0.7579	0.5861
Aizkraukle	10.730	9.685	14.018	0.7058	11.522	10.400	15.050	0.7579	0.5861
Koknese	10.748	9.701	14.030	0.7069	11.541	10.417	15.063	0.7591	0.5871
Vecbri	10.748	9.701	14.030	0.7068	11.541	10.417	15.063	0.7590	0.5871
Jēkabpils	10.749	9.702	14.030	0.7069	11.542	10.418	15.063	0.7591	0.5871
Līvāni	10.749	9.702	14.030	0.7069	11.542	10.418	15.063	0.7591	0.5871
Preiļi	10.749	9.702	14.030	0.7069	11.542	10.418	15.063	0.7591	0.5871
Rēzekne	10.762	9.714	14.043	0.7074	11.556	10.431	15.077	0.7596	0.5875
Daugavpils	10.762	9.714	14.043	0.7074	11.556	10.431	15.077	0.7596	0.5875
Tiešie pieslēgumi	10.703	9.660	-	-	11.493	10.373	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 °C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m ³		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.513		14.549		95.960		0.000		-
Izejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.903		14.483		98.535		0.260		-
Kiemēnai	11.518		15.048		-		-		-
Inčukalna PGK	11.528		15.056		94.786		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-