

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadedģšana / mēriģšana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadedģšana / mēriģšana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.740	9.694	14.025	0.7065	11.533	10.409	15.057	0.7586	0.5866
Rīga-3	10.740	9.694	14.025	0.7065	11.533	10.409	15.057	0.7586	0.5866
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.743	9.696	14.026	0.7066	11.536	10.412	15.058	0.7588	0.5869
Daugmale	10.743	9.696	14.026	0.7066	11.536	10.412	15.058	0.7588	0.5869
Jelgava-2	10.742	9.696	14.026	0.7066	11.535	10.412	15.058	0.7587	0.5868
Jelgava-1	10.742	9.696	14.026	0.7066	11.535	10.412	15.058	0.7587	0.5868
Nākotne	10.742	9.696	14.026	0.7066	11.535	10.412	15.058	0.7587	0.5868
Dobeļe	10.742	9.696	14.026	0.7066	11.535	10.412	15.058	0.7587	0.5868
Kalnciems	10.748	9.701	14.030	0.7068	11.541	10.417	15.063	0.7590	0.5870
Sloka	10.748	9.701	14.030	0.7068	11.541	10.417	15.063	0.7590	0.5870
Dzirkstele	10.749	9.702	14.031	0.7068	11.542	10.418	15.064	0.7590	0.5870
Brocēni	10.749	9.702	14.031	0.7068	11.542	10.418	15.064	0.7590	0.5870
Saldus	10.749	9.702	14.031	0.7068	11.542	10.418	15.064	0.7590	0.5870
Lutriņi	10.749	9.702	14.031	0.7068	11.542	10.418	15.064	0.7590	0.5870
Zirņi	10.748	9.701	14.032	0.7068	11.541	10.417	15.065	0.7590	0.5870
Rudbārzi	10.750	9.703	14.032	0.7068	11.543	10.419	15.065	0.7590	0.5870
Tadaļi	10.739	9.694	14.026	0.7062	11.532	10.409	15.058	0.7583	0.5865
Liepāja	10.739	9.694	14.026	0.7062	11.532	10.409	15.058	0.7583	0.5865
Zaķumuģza	10.739	9.694	14.025	0.7065	11.532	10.409	15.057	0.7586	0.5866
Vangaģi	10.739	9.694	14.025	0.7065	11.532	10.409	15.057	0.7586	0.5866
Krimulda	10.739	9.694	14.025	0.7065	11.532	10.409	15.057	0.7586	0.5866
Ezerciems	10.741	9.695	14.025	0.7066	11.534	10.411	15.057	0.7587	0.5868
Sigulda	10.741	9.695	14.025	0.7066	11.534	10.411	15.057	0.7587	0.5868
Lģgatne	10.741	9.695	14.025	0.7066	11.534	10.411	15.057	0.7587	0.5868
Cģsis	10.741	9.695	14.025	0.7066	11.534	10.411	15.057	0.7587	0.5868
Palsmane	10.742	9.695	14.026	0.7066	11.535	10.411	15.058	0.7587	0.5868
Lode	10.741	9.695	14.026	0.7065	11.534	10.411	15.058	0.7586	0.5868
Valmiera-1	10.741	9.695	14.026	0.7065	11.534	10.411	15.058	0.7586	0.5868
Valmiera-2	10.741	9.695	14.026	0.7065	11.534	10.411	15.058	0.7586	0.5868
Ogre	10.743	9.696	14.026	0.7066	11.536	10.412	15.058	0.7588	0.5869
Kaibala	10.743	9.696	14.026	0.7066	11.536	10.412	15.058	0.7588	0.5869
Aizkraukle	10.743	9.696	14.026	0.7066	11.536	10.412	15.058	0.7588	0.5869
Koknese	10.751	9.704	14.031	0.7071	11.544	10.420	15.064	0.7593	0.5873
Vecbēri	10.752	9.705	14.032	0.7071	11.545	10.421	15.065	0.7593	0.5873
Jēkabpils	10.751	9.704	14.032	0.7071	11.544	10.420	15.065	0.7593	0.5873
Lģvani	10.751	9.704	14.031	0.7071	11.544	10.420	15.064	0.7593	0.5873
Preļģi	10.751	9.704	14.032	0.7071	11.544	10.420	15.065	0.7593	0.5873
Rēzekne	10.728	9.683	14.018	0.7056	11.520	10.398	15.050	0.7577	0.5860
Daugavpils	10.729	9.683	14.018	0.7056	11.521	10.398	15.050	0.7577	0.5860
Tieģie pieslēģumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/0 °C (sadedģģana / mēriģģana)/25/0 °C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augģstākā siltumģspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metģns/Methane		Skģbeklis/Oxygen		ģdenģradis/ Hydrogen
	kWh/m ³		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izeģas punkģts Latvģjas lietotģģu apģģdei /LV Domestic consumption	11.533		14.724		96.006		0.000		-
Ieeģas punkģts no Latvģjas raģģģanas iekģrtas/ Entry point from Latvian production	10.927		14.529		98.752		0.252		-
Kiemēnai	-		-		-		-		-
Inģģkalna PGK	11.529		15.054		94.739		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-