

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.987	9.925	14.164	0.7247	11.798	10.657	15.207	0.7782	0.6019
Rīga-3	10.987	9.925	14.164	0.7247	11.798	10.657	15.207	0.7782	0.6019
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.992	9.928	14.168	0.7249	11.803	10.661	15.211	0.7784	0.6021
Daugmale	10.992	9.929	14.168	0.7250	11.803	10.662	15.211	0.7785	0.6021
Jelgava-2	10.989	9.926	14.166	0.7248	11.800	10.659	15.209	0.7783	0.6020
Jelgava-1	10.989	9.926	14.166	0.7248	11.800	10.659	15.209	0.7783	0.6020
Nākotne	10.989	9.926	14.166	0.7248	11.800	10.659	15.209	0.7783	0.6020
Dobeles	10.989	9.926	14.166	0.7248	11.800	10.659	15.209	0.7783	0.6020
Kalnciems	10.982	9.920	14.159	0.7246	11.792	10.652	15.201	0.7781	0.6018
Sloka	10.982	9.920	14.159	0.7246	11.792	10.652	15.201	0.7781	0.6018
Dzirkstele	10.964	9.903	14.139	0.7243	11.773	10.634	15.180	0.7777	0.6015
Brocēni	10.964	9.903	14.139	0.7243	11.773	10.634	15.180	0.7777	0.6015
Saldus	10.965	9.904	14.139	0.7243	11.774	10.635	15.180	0.7777	0.6015
Lutriņi	10.964	9.903	14.139	0.7243	11.773	10.634	15.180	0.7777	0.6015
Zirņi	10.963	9.902	14.139	0.7242	11.772	10.633	15.180	0.7776	0.6014
Rudbārzi	10.965	9.904	14.140	0.7243	11.774	10.635	15.181	0.7777	0.6015
Tadaļi	10.991	9.928	14.175	0.7243	11.802	10.661	15.218	0.7777	0.6015
Liepāja	10.992	9.929	14.176	0.7243	11.803	10.662	15.219	0.7778	0.6016
Zaķumuiža	10.987	9.925	14.164	0.7247	11.798	10.657	15.207	0.7782	0.6019
Vangaži	10.987	9.925	14.164	0.7247	11.798	10.657	15.207	0.7782	0.6019
Krimulda	10.987	9.925	14.164	0.7247	11.798	10.657	15.207	0.7782	0.6019
Ezerciems	10.725	9.681	14.015	0.7053	11.517	10.395	15.046	0.7574	0.5858
Sigulda	10.727	9.682	14.016	0.7054	11.519	10.397	15.048	0.7575	0.5859
Līgatne	10.727	9.682	14.016	0.7054	11.519	10.397	15.048	0.7575	0.5859
Cēsis	10.727	9.682	14.016	0.7054	11.519	10.397	15.048	0.7575	0.5859
Palsmane	10.729	9.684	14.018	0.7056	11.521	10.399	15.050	0.7577	0.5860
Lode	10.724	9.679	14.015	0.7053	11.515	10.393	15.047	0.7573	0.5857
Valmiera-1	10.725	9.681	14.015	0.7053	11.517	10.395	15.047	0.7573	0.5857
Valmiera-2	10.725	9.680	14.015	0.7053	11.516	10.394	15.047	0.7573	0.5857
Ogre	10.992	9.928	14.168	0.7249	11.803	10.661	15.211	0.7784	0.6021
Kaibala	10.992	9.928	14.168	0.7249	11.803	10.661	15.211	0.7784	0.6021
Aizkraukle	10.992	9.929	14.168	0.7249	11.803	10.662	15.211	0.7784	0.6021
Koknese	10.982	9.920	14.163	0.7240	11.793	10.652	15.205	0.7774	0.6013
Vecbēri	10.978	9.916	14.164	0.7241	11.788	10.648	15.207	0.7775	0.6014
Jēkabpils	10.982	9.919	14.164	0.7240	11.792	10.651	15.206	0.7774	0.6013
Līvāni	10.981	9.919	14.164	0.7240	11.791	10.651	15.206	0.7774	0.6013
Preiļi	10.979	9.917	14.164	0.7240	11.789	10.649	15.206	0.7774	0.6013
Rēzekne	10.741	9.695	14.026	0.7064	11.534	10.411	15.058	0.7585	0.5867
Daugavpils	10.741	9.695	14.026	0.7064	11.534	10.410	15.058	0.7585	0.5867
Tiešie pieslēgumi	10.724	9.679	-	-	11.515	10.393	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 °C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m ³		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.780		-		-		-		-
Izejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.939		-		-		-		-
Kiemēnai	11.798		15.210		-		-		-
Inčukalna PGK	11.519		15.048		94.832		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-