

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.847	9.794	14.083	0.7143	11.648	10.517	15.119	0.7670	0.5931
Rīga-3	10.843	9.790	14.083	0.7143	11.643	10.513	15.119	0.7670	0.5931
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.989	9.926	14.166	0.7247	11.800	10.659	15.209	0.7782	0.6019
Daugmale	10.989	9.926	14.165	0.7247	11.800	10.659	15.208	0.7782	0.6019
Jelgava-2	10.995	9.931	14.173	0.7248	11.806	10.664	15.216	0.7783	0.6020
Jelgava-1	10.995	9.931	14.173	0.7248	11.806	10.664	15.216	0.7783	0.6020
Nākotne	10.995	9.931	14.173	0.7248	11.806	10.664	15.216	0.7783	0.6020
Dobeles	10.995	9.931	14.173	0.7248	11.806	10.664	15.216	0.7783	0.6020
Kalnčiems	10.988	9.925	14.166	0.7246	11.799	10.658	15.209	0.7781	0.6018
Sloka	10.988	9.925	14.166	0.7246	11.799	10.658	15.209	0.7781	0.6018
Dzirkstele	10.982	9.920	14.157	0.7248	11.793	10.652	15.199	0.7783	0.6020
Brocēni	10.982	9.921	14.157	0.7248	11.793	10.653	15.199	0.7783	0.6020
Saldus	10.982	9.920	14.157	0.7248	11.792	10.652	15.199	0.7783	0.6020
Lutriņi	10.982	9.921	14.157	0.7248	11.793	10.653	15.199	0.7783	0.6020
Zirņi	10.982	9.920	14.157	0.7248	11.793	10.652	15.199	0.7783	0.6020
Rudbārzi	10.983	9.921	14.158	0.7249	11.794	10.653	15.200	0.7784	0.6020
Tadaļi	10.963	9.902	14.141	0.7239	11.772	10.633	15.182	0.7773	0.6012
Liepāja	10.963	9.903	14.141	0.7239	11.772	10.634	15.182	0.7773	0.6012
Zaķumuiža	10.841	9.788	14.083	0.7143	11.641	10.510	15.119	0.7670	0.5931
Vangāži	10.847	9.794	14.083	0.7143	11.648	10.517	15.119	0.7670	0.5931
Krimulda	10.841	9.788	14.083	0.7143	11.641	10.510	15.119	0.7670	0.5931
Ezerciems	10.730	9.684	14.016	0.7058	11.522	10.399	15.048	0.7579	0.5862
Sigulda	10.730	9.685	14.017	0.7058	11.522	10.400	15.049	0.7579	0.5862
Līgatne	10.730	9.685	14.017	0.7058	11.522	10.400	15.049	0.7579	0.5862
Cēsis	10.730	9.685	14.017	0.7058	11.522	10.400	15.049	0.7579	0.5862
Palsmane	10.736	9.690	14.020	0.7062	11.528	10.405	15.052	0.7583	0.5865
Lode	10.731	9.686	14.018	0.7058	11.523	10.401	15.050	0.7579	0.5862
Valmiera-1	10.730	9.684	14.018	0.7058	11.522	10.399	15.050	0.7579	0.5862
Valmiera-2	10.731	9.685	14.018	0.7058	11.523	10.400	15.050	0.7579	0.5862
Ogre	10.988	9.925	14.166	0.7247	11.799	10.658	15.209	0.7782	0.6019
Kaibala	10.988	9.925	14.166	0.7247	11.799	10.658	15.209	0.7782	0.6019
Aizkraukle	10.988	9.925	14.166	0.7247	11.799	10.658	15.209	0.7782	0.6019
Koknese	10.956	9.897	14.137	0.7236	11.765	10.627	15.177	0.7770	0.6009
Vecbeļri	10.955	9.895	14.131	0.7239	11.763	10.625	15.171	0.7773	0.6012
Jēkabpils	10.956	9.897	14.135	0.7238	11.765	10.627	15.175	0.7772	0.6011
Līvāni	10.956	9.897	14.134	0.7238	11.765	10.627	15.174	0.7772	0.6011
Preiļi	10.956	9.897	14.134	0.7238	11.765	10.627	15.174	0.7772	0.6011
Rēzekne	10.739	9.694	14.024	0.7064	11.532	10.409	15.056	0.7585	0.5867
Daugavpils	10.739	9.694	14.024	0.7064	11.532	10.409	15.056	0.7585	0.5867
Tiešie pieslēgumi	10.727	9.682	-	-	11.519	10.397	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 °C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m ³		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.642		14.990		95.880		0.001		-
Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.968		14.611		99.045		0.248		-
Kiemenai	11.810		15.222		-		-		-
Inčukalna PGK	11.530		15.053		94.743		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-