

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.793	9.743	14.054	0.7106	11.589	10.462	15.088	0.7630	0.5901
Rīga-3	10.784	9.735	14.054	0.7106	11.580	10.453	15.088	0.7630	0.5901
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.982	9.920	14.160	0.7244	11.792	10.652	15.202	0.7779	0.6017
Daugmale	10.982	9.920	14.161	0.7245	11.792	10.652	15.203	0.7780	0.6017
Jelgava-2	10.968	9.907	14.148	0.7240	11.777	10.638	15.189	0.7774	0.6012
Jelgava-1	10.969	9.907	14.148	0.7240	11.778	10.638	15.189	0.7774	0.6012
Nākotne	10.969	9.907	14.148	0.7240	11.778	10.638	15.189	0.7774	0.6012
Dobeles	10.969	9.907	14.148	0.7240	11.778	10.638	15.189	0.7774	0.6012
Kalnciems	10.987	9.925	14.167	0.7245	11.798	10.657	15.210	0.7780	0.6017
Sloka	10.987	9.925	14.166	0.7245	11.798	10.657	15.209	0.7780	0.6017
Dzirkstele	11.000	9.937	14.178	0.7251	11.812	10.670	15.222	0.7786	0.6022
Brocēni	11.000	9.937	14.178	0.7251	11.812	10.670	15.222	0.7786	0.6022
Saldus	11.000	9.937	14.178	0.7251	11.812	10.670	15.222	0.7786	0.6022
Lutriņi	11.000	9.937	14.178	0.7251	11.812	10.670	15.222	0.7786	0.6022
Zirņi	11.001	9.938	14.178	0.7250	11.813	10.671	15.222	0.7785	0.6021
Rudbārzi	11.000	9.937	14.178	0.7251	11.812	10.670	15.222	0.7786	0.6022
Tadaļi	10.986	9.924	14.163	0.7248	11.797	10.656	15.205	0.7783	0.6020
Liepāja	10.985	9.924	14.163	0.7248	11.796	10.656	15.205	0.7783	0.6020
Zaķumuiža	10.793	9.744	14.054	0.7106	11.590	10.463	15.088	0.7630	0.5901
Vangaži	10.791	9.741	14.054	0.7106	11.587	10.460	15.088	0.7630	0.5901
Krimulda	10.795	9.746	14.054	0.7106	11.592	10.465	15.088	0.7630	0.5901
Ezerciems	10.736	9.691	14.020	0.7063	11.528	10.406	15.052	0.7584	0.5866
Sigulda	10.737	9.691	14.020	0.7063	11.529	10.406	15.052	0.7584	0.5866
Līgatne	10.737	9.691	14.020	0.7063	11.529	10.406	15.052	0.7584	0.5866
Cēsis	10.737	9.691	14.020	0.7063	11.529	10.406	15.052	0.7584	0.5866
Palsmane	10.738	9.693	14.022	0.7065	11.531	10.408	15.054	0.7586	0.5867
Lode	10.736	9.690	14.020	0.7063	11.528	10.405	15.052	0.7584	0.5866
Valmiera-1	10.736	9.690	14.020	0.7063	11.528	10.405	15.052	0.7584	0.5866
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogre	10.983	9.921	14.160	0.7244	11.794	10.653	15.202	0.7779	0.6017
Kaibala	10.982	9.920	14.160	0.7244	11.793	10.652	15.202	0.7779	0.6017
Aizkraukle	10.982	9.921	14.160	0.7244	11.793	10.653	15.202	0.7779	0.6017
Koknese	10.980	9.918	14.158	0.7246	11.790	10.650	15.200	0.7781	0.6018
Vecbēri	10.983	9.921	14.161	0.7246	11.794	10.653	15.203	0.7781	0.6018
Jēkabpils	10.982	9.921	14.160	0.7246	11.793	10.653	15.202	0.7781	0.6018
Līvāni	10.982	9.920	14.159	0.7246	11.792	10.652	15.201	0.7781	0.6018
Preiļi	10.982	9.921	14.160	0.7246	11.793	10.653	15.202	0.7781	0.6018
Rēzekne	10.870	9.815	14.093	0.7168	11.672	10.539	15.130	0.7697	0.5953
Daugavpils	10.864	9.810	14.093	0.7168	11.666	10.534	15.130	0.7697	0.5953
Tiešie pieslēgumi	10.735	9.689	-	-	11.527	10.404	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 °C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m ³		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.601		14.876		95.908		0.001		-
Izejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.986		14.664		99.231		0.258		-
Kiemēnai	11.777		15.190		-		-		-
Inčukalna PGK	11.533		15.056		94.724		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-