

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadedģšana / mēriģšana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadedģšana / mēriģšana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.631	9.591	14.003	0.6944	11.416	10.299	15.034	0.7457	0.5767
Rīga-3	10.631	9.592	14.003	0.6944	11.416	10.300	15.034	0.7457	0.5767
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.618	9.579	13.999	0.6930	11.402	10.286	15.029	0.7441	0.5755
Daugmale	10.618	9.579	14.000	0.6930	11.402	10.286	15.030	0.7441	0.5755
Jelgava-2	10.613	9.574	13.994	0.6928	11.396	10.281	15.024	0.7439	0.5754
Jelgava-1	10.613	9.574	13.994	0.6928	11.396	10.281	15.024	0.7439	0.5754
Nākotne	10.613	9.574	13.994	0.6928	11.396	10.281	15.024	0.7439	0.5754
Dobeļe	10.613	9.574	13.994	0.6928	11.396	10.281	15.024	0.7439	0.5754
Kalnciems	10.624	9.585	14.001	0.6935	11.408	10.292	15.031	0.7447	0.5760
Sloka	10.624	9.585	14.001	0.6935	11.408	10.292	15.031	0.7447	0.5760
Dzirkstele	10.607	9.570	13.987	0.6935	11.390	10.276	15.016	0.7447	0.5760
Brocēni	10.611	9.573	13.987	0.6935	11.394	10.279	15.016	0.7447	0.5760
Saldus	10.611	9.573	13.987	0.6935	11.394	10.279	15.016	0.7447	0.5760
Lutriņi	10.611	9.573	13.987	0.6935	11.394	10.279	15.016	0.7447	0.5760
Zirņi	10.585	9.548	13.959	0.6932	11.366	10.253	14.986	0.7444	0.5757
Rudbārzi	10.593	9.557	13.977	0.6933	11.375	10.262	15.006	0.7445	0.5759
Tadaļi	10.617	9.578	13.991	0.6936	11.401	10.285	15.021	0.7448	0.5760
Liepāja	10.617	9.578	13.991	0.6936	11.401	10.285	15.021	0.7448	0.5760
Zaķumuīža	10.631	9.592	14.003	0.6944	11.416	10.300	15.034	0.7457	0.5767
Vangaži	10.631	9.591	14.003	0.6944	11.416	10.299	15.034	0.7457	0.5767
Krimulda	10.631	9.591	14.003	0.6944	11.416	10.299	15.034	0.7457	0.5767
Ezerciems	10.671	9.629	14.014	0.6984	11.459	10.340	15.045	0.7499	0.5800
Sigulda	10.670	9.627	14.015	0.6986	11.457	10.338	15.046	0.7502	0.5802
Līgatne	10.671	9.629	14.015	0.6985	11.459	10.340	15.046	0.7501	0.5801
Cēsis	10.671	9.628	14.015	0.6986	11.458	10.339	15.046	0.7502	0.5802
Palsmane	10.624	9.585	14.001	0.6936	11.408	10.292	15.031	0.7448	0.5760
Lode	10.669	9.627	14.015	0.6985	11.456	10.337	15.046	0.7500	0.5801
Valmiera-1	10.669	9.627	14.015	0.6985	11.456	10.338	15.046	0.7500	0.5801
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogre	10.618	9.579	13.999	0.6930	11.402	10.286	15.029	0.7441	0.5755
Kaibala	10.618	9.579	13.999	0.6930	11.402	10.286	15.029	0.7441	0.5755
Aizkraukle	10.618	9.579	13.999	0.6930	11.402	10.286	15.029	0.7441	0.5755
Koknese	10.622	9.584	13.995	0.6939	11.406	10.291	15.025	0.7451	0.5763
Vecbēri	10.622	9.583	13.995	0.6938	11.406	10.290	15.025	0.7450	0.5763
Jēkabpils	10.622	9.583	13.995	0.6939	11.406	10.290	15.025	0.7451	0.5763
Livani	10.621	9.583	13.995	0.6939	11.405	10.290	15.025	0.7451	0.5763
Preiļi	10.621	9.583	13.995	0.6939	11.405	10.290	15.025	0.7451	0.5763
Rēzekne	11.009	9.946	14.190	0.7253	11.822	10.680	15.234	0.7788	0.6024
Daugavpils	11.009	9.945	14.190	0.7253	11.822	10.679	15.234	0.7788	0.6024
Tiešie pieslēģumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/0 °C (sadedģšana / mēriģšana)/25/0 °C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m ³		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apģādei /LV Domestic consumption	11.426		14.869		96.138		0.001		-
Ieejas punkts no Latvijas raģoģšanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.922		14.534		98.761		0.273		-
Kiemēnai	11.398		15.026		-		-		-
Inģūkalna PGK	11.554		15.073		94.597		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-