

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.535	9.501	13.949	0.6870	11.312	10.202	14.976	0.7377	0.5705
Rīga-3	10.535	9.501	13.949	0.6870	11.312	10.202	14.976	0.7377	0.5705
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.541	9.507	13.956	0.6872	11.319	10.209	14.983	0.7379	0.5707
Daugmale	10.541	9.507	13.956	0.6872	11.319	10.209	14.983	0.7379	0.5707
Jelgava-2	10.541	9.507	13.955	0.6873	11.319	10.209	14.982	0.7380	0.5708
Jelgava-1	10.541	9.507	13.955	0.6873	11.319	10.209	14.982	0.7380	0.5708
Nākotne	10.541	9.507	13.955	0.6873	11.319	10.209	14.982	0.7380	0.5708
Dobeļe	10.541	9.507	13.955	0.6873	11.319	10.209	14.982	0.7380	0.5708
Kalnciems	10.540	9.506	13.954	0.6872	11.318	10.208	14.981	0.7379	0.5707
Sloka	10.540	9.506	13.954	0.6872	11.318	10.208	14.981	0.7379	0.5707
Dzirkstele	10.534	9.501	13.948	0.6870	11.311	10.202	14.975	0.7377	0.5705
Brocēni	10.534	9.501	13.949	0.6869	11.311	10.202	14.976	0.7376	0.5705
Saldus	10.534	9.501	13.949	0.6869	11.311	10.202	14.976	0.7376	0.5705
Lutriņi	10.534	9.501	13.949	0.6869	11.311	10.202	14.976	0.7376	0.5705
Zirņi	10.535	9.501	13.949	0.6870	11.312	10.202	14.976	0.7377	0.5705
Rudbārzi	10.534	9.501	13.948	0.6869	11.311	10.202	14.975	0.7376	0.5705
Tadaļi	10.614	9.575	13.994	0.6931	11.397	10.282	15.024	0.7442	0.5756
Liepāja	10.614	9.575	13.994	0.6931	11.397	10.282	15.024	0.7442	0.5756
Zaķumuīža	10.534	9.501	13.949	0.6870	11.311	10.202	14.976	0.7377	0.5705
Vangaži	10.535	9.501	13.949	0.6870	11.312	10.202	14.976	0.7377	0.5705
Krimulda	10.535	9.501	13.949	0.6870	11.312	10.202	14.976	0.7377	0.5705
Ezerciems	10.655	9.614	13.996	0.6972	11.441	10.324	15.026	0.7487	0.5791
Sigulda	10.654	9.613	13.999	0.6980	11.440	10.322	15.029	0.7495	0.5797
Līgatne	10.653	9.613	13.998	0.6979	11.439	10.322	15.028	0.7494	0.5796
Cēsis	10.655	9.614	13.999	0.6980	11.441	10.324	15.029	0.7495	0.5797
Palsmane	10.671	9.628	14.001	0.6995	11.458	10.339	15.032	0.7511	0.5809
Lode	10.665	9.623	14.002	0.6987	11.452	10.333	15.033	0.7503	0.5803
Valmiera-1	10.664	9.623	14.002	0.6987	11.451	10.333	15.033	0.7503	0.5803
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogre	10.541	9.507	13.956	0.6872	11.319	10.209	14.983	0.7379	0.5707
Kaibala	10.541	9.507	13.956	0.6872	11.319	10.209	14.983	0.7379	0.5707
Aizkraukle	10.540	9.506	13.956	0.6872	11.318	10.208	14.983	0.7379	0.5707
Koknese	10.617	9.579	13.996	0.6933	11.401	10.286	15.026	0.7445	0.5758
Vecbēri	10.620	9.582	14.001	0.6933	11.404	10.289	15.031	0.7445	0.5758
Jēkabpils	10.616	9.577	13.993	0.6932	11.399	10.284	15.023	0.7444	0.5757
Livani	10.617	9.577	13.994	0.6932	11.400	10.284	15.024	0.7444	0.5757
Preiļi	10.614	9.575	13.993	0.6932	11.397	10.282	15.023	0.7444	0.5757
Rēzekne	10.626	9.587	14.002	0.6936	11.410	10.294	15.033	0.7448	0.5761
Daugavpils	10.626	9.587	14.002	0.6936	11.410	10.294	15.033	0.7448	0.5761
Tiešie pieslēgumi	10.637	9.597	-	-	11.422	10.305	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 °C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m ³		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.324		14.829		94.958		0.001		-
Izejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.938		14.564		98.886		0.228		-
Kiemēnai	11.317		14.979		-		-		-
Inčukalna PGK	11.542		15.066		94.687		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-