

Nosaukums	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis	Blīvums absolūtais	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis	Blīvums absolūtais	Blīvums relatīvais
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
Name	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.709	9.665	14.042	0.7007	11.499	10.378	15.076	0.7524	0.5819
Rīga-3	10.710	9.665	14.042	0.7007	11.500	10.378	15.076	0.7524	0.5819
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.708	9.663	14.040	0.7007	11.498	10.376	15.073	0.7524	0.5819
Daugmale	10.709	9.664	14.040	0.7007	11.499	10.377	15.073	0.7524	0.5819
Jelgava-2	10.716	9.670	14.048	0.7009	11.507	10.384	15.082	0.7526	0.5821
Jelgava-1	10.716	9.670	14.048	0.7009	11.507	10.384	15.082	0.7526	0.5821
Nākotne	10.716	9.670	14.048	0.7009	11.507	10.384	15.082	0.7526	0.5821
Dobeļe	10.716	9.670	14.048	0.7009	11.507	10.384	15.082	0.7526	0.5821
Kalnciems	10.708	9.663	14.041	0.7006	11.498	10.376	15.074	0.7523	0.5818
Sloka	10.708	9.663	14.041	0.7006	11.498	10.376	15.074	0.7523	0.5818
Dzirkstele	10.702	9.657	14.036	0.7002	11.492	10.370	15.069	0.7519	0.5816
Brocēni	10.701	9.657	14.036	0.7002	11.491	10.370	15.069	0.7519	0.5816
Saldus	10.701	9.657	14.036	0.7002	11.491	10.370	15.069	0.7519	0.5816
Lutriņi	10.701	9.657	14.035	0.7003	11.491	10.370	15.068	0.7520	0.5816
Zirņi	10.702	9.657	14.035	0.7003	11.492	10.370	15.068	0.7520	0.5816
Rudbārzi	10.701	9.657	14.035	0.7002	11.491	10.370	15.068	0.7519	0.5816
Tadaiķi	10.906	9.850	14.115	0.7191	11.711	10.577	15.154	0.7722	0.5972
Liepāja	10.906	9.849	14.115	0.7190	11.711	10.576	15.154	0.7721	0.5972
Zaķumuīža	10.710	9.665	14.042	0.7007	11.500	10.378	15.076	0.7524	0.5819
Vangaži	10.710	9.665	14.042	0.7007	11.500	10.378	15.076	0.7524	0.5819
Krimulda	10.710	9.666	14.042	0.7007	11.500	10.379	15.076	0.7524	0.5819
Ezerciems	10.806	9.755	14.064	0.7107	11.603	10.475	15.099	0.7632	0.5902
Sigulda	10.823	9.772	14.065	0.7106	11.622	10.493	15.100	0.7630	0.5901
Līgatne	10.810	9.760	14.069	0.7109	11.608	10.480	15.105	0.7634	0.5905
Cēsis	10.808	9.758	14.065	0.7104	11.606	10.478	15.100	0.7628	0.5900
Palsmane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lode	10.890	9.835	14.104	0.7181	11.694	10.561	15.142	0.7711	0.5964
Valmiera-1	10.889	9.834	14.104	0.7181	11.693	10.560	15.142	0.7711	0.5964
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogre	10.708	9.663	14.040	0.7007	11.498	10.376	15.073	0.7524	0.5819
Kaibala	10.708	9.663	14.040	0.7007	11.498	10.376	15.073	0.7524	0.5819
Aizkraukle	10.707	9.663	14.039	0.7007	11.497	10.376	15.072	0.7524	0.5819
Koknese	10.874	9.818	14.101	0.7165	11.676	10.543	15.139	0.7694	0.5951
Vecbeļri	10.886	9.830	14.108	0.7172	11.689	10.555	15.146	0.7701	0.5956
Jēkabpils	10.876	9.822	14.099	0.7162	11.679	10.547	15.137	0.7691	0.5948
Līvāni	10.873	9.817	14.099	0.7161	11.675	10.542	15.137	0.7690	0.5948
Preiļi	10.869	9.815	14.096	0.7159	11.671	10.539	15.134	0.7687	0.5945
Rēzekne	10.710	9.666	14.002	0.7046	11.500	10.379	15.033	0.7566	0.5852
Daugavpils	10.710	9.666	14.002	0.7046	11.500	10.379	15.033	0.7566	0.5852
Tiešie pieslēgumi	10.871	9.817	-	-	11.673	10.541	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 OC (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m3		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.524		14.661		94.594		0.002		-
Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.889		14.449		98.356		0.275		-
Kiemenai	11.507		15.082		-		-		-
Inčukalna PGK	11.496		15.073		94.919		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-