

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.513	9.480	13.944	0.6847	11.289	10.180	14.970	0.7352	0.5686
Rīga-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ziemeļi	10.506	9.474	13.938	0.6843	11.281	10.173	14.964	0.7348	0.5683
Baldone	10.571	9.535	13.985	0.6904	11.351	10.239	15.014	0.7414	0.5734
Daugmale	10.549	9.515	13.961	0.6872	11.328	10.217	14.989	0.7379	0.5707
Jelgava-2	10.508	9.476	13.938	0.6845	11.283	10.175	14.964	0.7350	0.5685
Jelgava-1	10.510	9.478	13.942	0.6845	11.286	10.178	14.968	0.7350	0.5685
Nākotne	10.508	9.477	13.939	0.6845	11.284	10.176	14.965	0.7350	0.5685
Dobeles	10.508	9.477	13.939	0.6845	11.284	10.176	14.965	0.7350	0.5685
Kalnciems	10.651	9.610	14.013	0.6958	11.437	10.319	15.044	0.7472	0.5779
Sloka	10.651	9.611	14.015	0.6958	11.437	10.320	15.046	0.7471	0.5778
Dzirkstele	10.650	9.610	14.015	0.6957	11.436	10.319	15.046	0.7470	0.5777
Brocēni	10.651	9.610	14.015	0.6957	11.437	10.319	15.046	0.7470	0.5778
Saldus	10.651	9.610	14.015	0.6957	11.437	10.319	15.046	0.7470	0.5778
Lutriņi	10.652	9.611	14.015	0.6958	11.438	10.320	15.047	0.7471	0.5778
Zirņi	10.653	9.612	14.016	0.6958	11.439	10.321	15.048	0.7472	0.5779
Rudbārzi	10.649	9.608	14.014	0.6956	11.435	10.317	15.045	0.7469	0.5777
Tadaļi	10.644	9.603	14.003	0.6958	11.429	10.312	15.034	0.7471	0.5778
Liepāja	10.643	9.602	14.002	0.6958	11.428	10.311	15.033	0.7471	0.5779
Zaķumuīža	10.512	9.480	13.944	0.6847	11.288	10.180	14.970	0.7352	0.5686
Vangaži	10.512	9.480	13.944	0.6847	11.288	10.180	14.970	0.7352	0.5686
Krimulda	10.512	9.480	13.944	0.6847	11.288	10.180	14.970	0.7352	0.5686
Ezerciems	10.944	9.885	14.140	0.7214	11.752	10.615	15.181	0.7746	0.5991
Sigulda	10.944	9.885	14.142	0.7215	11.752	10.615	15.183	0.7747	0.5992
Līgatne	10.944	9.885	14.142	0.7215	11.752	10.615	15.183	0.7747	0.5992
Cēsis	10.943	9.885	14.142	0.7215	11.751	10.614	15.183	0.7747	0.5992
Palsmane	10.947	9.888	14.145	0.7215	11.755	10.618	15.186	0.7748	0.5992
Lode	10.941	9.882	14.139	0.7212	11.748	10.611	15.180	0.7744	0.5989
Valmiera-1	10.941	9.882	14.139	0.7212	11.748	10.611	15.180	0.7744	0.5989
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogre	10.569	9.533	13.969	0.6881	11.349	10.237	14.997	0.7389	0.5715
Kaibala	10.565	9.530	13.971	0.6885	11.345	10.233	14.999	0.7393	0.5718
Aizkraukle	10.599	9.561	13.983	0.6902	11.381	10.267	15.012	0.7411	0.5732
Koknese	10.643	9.602	14.005	0.6957	11.428	10.311	15.036	0.7470	0.5778
Vecbri	10.641	9.600	14.003	0.6956	11.426	10.309	15.034	0.7469	0.5776
Jēkabpils	10.642	9.601	14.004	0.6957	11.427	10.310	15.035	0.7470	0.5777
Līvāni	10.643	9.602	14.004	0.6957	11.428	10.311	15.035	0.7470	0.5777
Preiļi	10.643	9.602	14.004	0.6957	11.428	10.311	15.035	0.7470	0.5777
Rēzekne	10.904	9.848	14.093	0.7212	11.709	10.575	15.130	0.7744	0.5989
Daugavpils	10.903	9.848	14.091	0.7213	11.708	10.575	15.128	0.7745	0.5990
Tiešie pieslēgumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 °C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m ³		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.392		14.280		95.447		0.001		-
Izejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.832		14.317		97.876		0.290		-
Kiemēnai	11.282		14.963		-		-		-
Inčukalna PGK	11.534		15.084		94.230		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-