

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.576	9.541	13.954	0.6920	11.357	10.245	14.981	0.7431	0.5747
Rīga-3	10.577	9.542	13.962	0.6913	11.358	10.246	14.990	0.7423	0.5741
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.577	9.542	13.953	0.6922	11.358	10.246	14.980	0.7433	0.5749
Daugmale	10.576	9.540	13.949	0.6924	11.356	10.244	14.976	0.7435	0.5750
Jelgava-2	10.581	9.545	13.975	0.6904	11.362	10.249	15.004	0.7414	0.5734
Jelgava-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nākotne	10.581	9.546	13.976	0.6904	11.362	10.250	15.005	0.7414	0.5735
Dobeļe	10.580	9.545	13.975	0.6904	11.361	10.249	15.004	0.7414	0.5734
Kalneciems	10.567	9.533	13.946	0.6916	11.347	10.236	14.972	0.7426	0.5744
Sloka	10.567	9.533	13.947	0.6916	11.347	10.236	14.973	0.7426	0.5744
Dzirkstele	10.535	9.502	13.929	0.6889	11.312	10.203	14.954	0.7397	0.5721
Brocēni	10.535	9.502	13.929	0.6890	11.312	10.203	14.954	0.7398	0.5722
Saldus	10.534	9.501	13.929	0.6890	11.311	10.202	14.954	0.7398	0.5722
Lutriņi	10.535	9.503	13.930	0.6890	11.313	10.204	14.955	0.7399	0.5723
Zirņi	10.534	9.501	13.929	0.6890	11.311	10.202	14.954	0.7398	0.5722
Rudbārzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tadaiķi	10.545	9.511	13.944	0.6889	11.323	10.213	14.970	0.7397	0.5721
Liepāja	10.545	9.511	13.944	0.6889	11.323	10.213	14.970	0.7397	0.5721
Zaķumuiža	10.577	9.542	13.962	0.6914	11.358	10.246	14.990	0.7424	0.5741
Vangaži	10.577	9.542	13.962	0.6914	11.358	10.246	14.990	0.7424	0.5741
Krimulda	10.577	9.542	13.963	0.6913	11.358	10.246	14.991	0.7423	0.5741
Ezerciems	10.576	9.541	13.946	0.6930	11.357	10.245	14.972	0.7441	0.5755
Sigulda	10.578	9.543	13.947	0.6930	11.359	10.247	14.973	0.7441	0.5755
Līgatne	10.579	9.544	13.947	0.6930	11.360	10.248	14.974	0.7441	0.5755
Cēsis	10.577	9.542	13.947	0.6929	11.358	10.246	14.973	0.7440	0.5755
Palsmane	10.577	9.542	13.946	0.6930	11.358	10.246	14.972	0.7441	0.5755
Lode	10.559	9.524	13.940	0.6911	11.338	10.227	14.966	0.7421	0.5739
Valmiera-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valmiera-2	10.559	9.524	13.940	0.6911	11.338	10.227	14.966	0.7421	0.5739
Ogre	10.576	9.541	13.953	0.6921	11.357	10.245	14.980	0.7432	0.5748
Kaibala	10.576	9.541	13.952	0.6922	11.357	10.245	14.979	0.7433	0.5749
Aizkraukle	10.576	9.541	13.951	0.6923	11.357	10.245	14.978	0.7434	0.5749
Koknese	10.545	9.511	13.937	0.6894	11.323	10.213	14.963	0.7403	0.5726
Vecbeļri	10.544	9.510	13.937	0.6894	11.322	10.212	14.963	0.7403	0.5725
Jēkabpils	10.546	9.512	13.939	0.6895	11.324	10.214	14.965	0.7404	0.5727
Līvāni	10.545	9.511	13.938	0.6894	11.323	10.213	14.964	0.7403	0.5726
Preiļi	10.547	9.513	13.940	0.6896	11.325	10.215	14.966	0.7405	0.5727
Rēzekne	10.523	9.491	13.952	0.6852	11.300	10.191	14.979	0.7358	0.5691
Daugavpils	10.524	9.492	13.953	0.6853	11.301	10.192	14.980	0.7359	0.5692
Tiešie pieslēgumi	10.582	9.546	-	-	11.363	10.251	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 °C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m3		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.348		13.992		96.542		0.001		-
Izejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.880		14.421		98.291		0.259		-
Kiemenai	11.365		15.007		-		-		-
Inčukalna PGK	11.359		14.994		96.525		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-