

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.591	9.555	13.979	0.6915	11.373	10.260	15.008	0.7425	0.5742
Rīga-3	10.590	9.554	13.979	0.6915	11.372	10.259	15.008	0.7425	0.5742
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.589	9.552	13.977	0.6913	11.371	10.257	15.006	0.7423	0.5742
Daugmale	10.589	9.552	13.975	0.6914	11.370	10.257	15.004	0.7424	0.5743
Jelgava-2	10.592	9.555	13.976	0.6918	11.374	10.260	15.005	0.7429	0.5746
Jelgava-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nākotne	10.592	9.555	13.978	0.6917	11.374	10.260	15.007	0.7427	0.5744
Dobeļe	10.592	9.555	13.977	0.6917	11.374	10.260	15.006	0.7428	0.5745
Kalnciems	10.575	9.539	13.945	0.6927	11.355	10.243	14.971	0.7438	0.5753
Sloka	10.575	9.540	13.945	0.6927	11.355	10.244	14.971	0.7438	0.5753
Dzirkstele	10.578	9.543	13.948	0.6927	11.359	10.247	14.975	0.7438	0.5753
Brocēni	10.578	9.543	13.949	0.6927	11.359	10.247	14.976	0.7438	0.5753
Saldus	10.578	9.543	13.949	0.6927	11.359	10.247	14.976	0.7438	0.5753
Lutriņi	10.578	9.543	13.951	0.6926	11.359	10.247	14.978	0.7437	0.5752
Zirņi	10.578	9.543	13.951	0.6926	11.359	10.247	14.978	0.7437	0.5752
Rudbārzi	10.578	9.543	13.949	0.6928	11.359	10.247	14.976	0.7439	0.5753
Tadaiķi	10.542	9.508	13.937	0.6891	11.320	10.210	14.963	0.7400	0.5723
Liepāja	10.542	9.508	13.937	0.6890	11.320	10.210	14.963	0.7399	0.5723
Zaķumuīža	10.590	9.554	13.979	0.6915	11.372	10.259	15.008	0.7425	0.5742
Vangaži	10.591	9.554	13.979	0.6915	11.373	10.259	15.008	0.7425	0.5742
Krimulda	10.590	9.553	13.978	0.6914	11.372	10.258	15.007	0.7424	0.5742
Ezerciems	10.579	9.544	13.947	0.6930	11.360	10.248	14.974	0.7441	0.5755
Sigulda	10.579	9.544	13.951	0.6927	11.360	10.248	14.978	0.7438	0.5753
Līgatne	10.579	9.544	13.951	0.6927	11.360	10.248	14.978	0.7438	0.5753
Cēsis	10.580	9.545	13.951	0.6928	11.361	10.249	14.978	0.7439	0.5753
Palsmane	10.577	9.542	13.950	0.6925	11.358	10.246	14.977	0.7436	0.5752
Lode	10.579	9.543	13.952	0.6925	11.360	10.247	14.979	0.7436	0.5752
Valmiera-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valmiera-2	10.579	9.543	13.952	0.6925	11.360	10.247	14.979	0.7436	0.5752
Ogre	10.589	9.552	13.976	0.6914	11.370	10.257	15.005	0.7424	0.5742
Kaibala	10.589	9.552	13.976	0.6914	11.370	10.257	15.005	0.7424	0.5742
Aizkraukle	10.589	9.552	13.976	0.6914	11.370	10.257	15.005	0.7424	0.5742
Koknese	10.567	9.532	13.942	0.6920	11.347	10.235	14.968	0.7431	0.5747
Vecbeļri	10.566	9.532	13.940	0.6921	11.346	10.235	14.966	0.7432	0.5748
Jēkabpils	10.567	9.532	13.941	0.6920	11.347	10.235	14.967	0.7431	0.5747
Līvāni	10.567	9.532	13.941	0.6920	11.347	10.235	14.967	0.7431	0.5747
Preiļi	10.566	9.532	13.940	0.6921	11.346	10.235	14.966	0.7432	0.5748
Rēzekne	10.539	9.506	13.940	0.6887	11.317	10.208	14.966	0.7395	0.5719
Daugavpils	10.540	9.506	13.940	0.6886	11.318	10.208	14.966	0.7394	0.5719
Tiešie pieslēgumi	10.576	9.541	-	-	11.357	10.245	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 °C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m3		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.363		14.136		96.143		0.002		-
Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.845		14.335		97.995		0.226		-
Kiemenai	11.374		15.004		-		-		-
Inčukalna PGK	11.373		15.010		96.450		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-