

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mēģšana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mēģšana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.717	9.672	14.053	0.7004	11.508	10.386	15.090	0.7521	0.5817
Rīga-3	10.718	9.672	14.053	0.7004	11.509	10.386	15.090	0.7521	0.5817
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.715	9.669	14.050	0.7003	11.506	10.383	15.087	0.7520	0.5816
Daugmale	10.714	9.669	14.049	0.7003	11.505	10.383	15.086	0.7520	0.5816
Jelgava-2	10.720	9.674	14.055	0.7005	11.511	10.388	15.092	0.7522	0.5818
Jelgava-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nākotne	10.720	9.674	14.054	0.7005	11.511	10.388	15.091	0.7522	0.5818
Dobeļe	10.721	9.675	14.055	0.7005	11.512	10.389	15.092	0.7522	0.5818
Kalneciems	10.711	9.666	14.048	0.6999	11.501	10.379	15.085	0.7516	0.5813
Sloka	10.711	9.666	14.048	0.6999	11.501	10.379	15.085	0.7515	0.5813
Dzirkstele	10.708	9.663	14.046	0.6998	11.498	10.376	15.083	0.7514	0.5811
Brocēni	10.708	9.663	14.046	0.6998	11.498	10.376	15.083	0.7514	0.5811
Saldus	10.708	9.663	14.047	0.6998	11.498	10.376	15.084	0.7514	0.5811
Lutriņi	10.708	9.663	14.046	0.6998	11.498	10.376	15.083	0.7514	0.5811
Zirņi	10.708	9.663	14.046	0.6998	11.498	10.376	15.083	0.7514	0.5811
Rudbārzi	10.709	9.664	14.047	0.6998	11.499	10.377	15.084	0.7514	0.5812
Tadaiķi	10.522	9.490	13.940	0.6860	11.299	10.190	14.969	0.7366	0.5697
Liepāja	10.522	9.490	13.939	0.6860	11.298	10.190	14.968	0.7366	0.5697
Zakumuiža	10.718	9.672	14.053	0.7004	11.509	10.386	15.090	0.7521	0.5817
Vangaži	10.718	9.672	14.053	0.7004	11.509	10.386	15.090	0.7521	0.5817
Krimulda	10.718	9.672	14.053	0.7004	11.509	10.386	15.090	0.7521	0.5817
Ezeriņš	10.711	9.666	14.046	0.7001	11.501	10.379	15.083	0.7518	0.5815
Sigulda	10.711	9.667	14.046	0.7001	11.502	10.380	15.083	0.7518	0.5815
Līgatne	10.711	9.667	14.046	0.7001	11.502	10.380	15.083	0.7518	0.5815
Cēsis	10.711	9.667	14.046	0.7001	11.502	10.380	15.083	0.7518	0.5815
Palsmane	10.711	9.667	14.047	0.7001	11.502	10.380	15.084	0.7518	0.5815
Lode	10.712	9.667	14.048	0.7001	11.503	10.380	15.085	0.7518	0.5814
Valmiera-1	10.711	9.667	14.048	0.7001	11.502	10.380	15.085	0.7518	0.5814
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogre	10.716	9.670	14.051	0.7004	11.507	10.384	15.088	0.7521	0.5817
Kaibala	10.715	9.669	14.050	0.7003	11.506	10.383	15.087	0.7520	0.5816
Aizkraukle	10.715	9.669	14.051	0.7003	11.506	10.383	15.088	0.7520	0.5817
Koknese	10.493	9.463	13.898	0.6861	11.267	10.161	14.924	0.7367	0.5698
Vecbeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jēkabpils	10.495	9.465	13.904	0.6861	11.269	10.163	14.930	0.7367	0.5698
Līvāni	10.495	9.465	13.902	0.6861	11.269	10.163	14.928	0.7367	0.5698
Preiļi	10.495	9.464	13.894	0.6861	11.269	10.162	14.919	0.7367	0.5698
Rēzekne	10.537	9.505	13.932	0.6884	11.315	10.206	14.960	0.7392	0.5717
Daugavpils	10.535	9.502	13.931	0.6881	11.313	10.203	14.959	0.7389	0.5715
Tiešie pieslēgumi	10.709	9.664	-	-	11.499	10.377	-	-	-
	25/0 °C (sadeģšana / mēģšana)/25/0 0C (combustion / measurement)								
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m3		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei / LV Domestic consumption	11.500		15.103		95.952		0.001		-
Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.919		14.535		98.633		0.336		0.037
Kiemenai	11.513		15.094		-		-		-
Inčukalna PGK	11.508		15.092		95.824		-		-
Korņeti (Izborska)	-		-		-		-		-